

ФОП "БЕЛЕНЬ"  
Белень С.П.

### Технічні умови на водопостачання та пожежогасіння

Під час розробки робочого проекту " Нове будівництво холодильника для зберігання плодово-ягідної продукції з РГС на території Літинської територіальної громади с.Сосни", прошу врахувати:

- для водопостачання сантехнічних та технологічних приладів та побутових приміщень холодильника необхідно під'єднатись до існуючої артезіанської свердловини на території підприємства.

- для зовнішнього пожежогасіння будівлі холодильника використати існуючу водойму протипожежного запасу води, та запроектувати протипожежну насосну станцію з пожежними гідрантами. Поблизу водойми встановлені показчики.

- внутрішнє пожежогасіння холодильника виконати згідно норм.

Генеральний директор  
ТОВ "Яблуневий сад"



Мелень В.В.