

ФОП "БЕЛЕНЬ"  
Белень С.П.

**Технічні умови на під'єднання до електропостачання**

Під час розробки робочого проекту "Нове будівництво холодильника для зберігання плодово-ягідної продукції з РГС на території Літинської територіальної громади с.Сосни", прошу врахувати:

- електропостачання будівлі холодильника в проекті виконати надземним кабелем по існуючим та проектуємим опорам від РУ-0,4кВ існуючої КТП 250 кВа/10/0,4кВ, яка знаходиться на території будівництва.

Генеральний директор  
ТОВ "Яблуневий сад"



Мелень В.В.