



**УКРАЇНА**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ**  
**ОБЛАСТІ**  
**ВІДДІЛ ОСВІТИ**

будинок 19-а, ½ мікрорайон, м. Первомайський, Харківська область, 64102,  
тел. (05748) 3-61-68, факс (05748) 3-61-68, e-mail:// pr.mpervm@ukr.net

Вих. № 01-33/1150 від 08.12.2023

Директору ТОВ «ХВПКУ «Архітектурне  
бюро»

Роману КУЛІШУ

61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша,  
будинок 9-А, офіс 40

### Технічні умови

**Водопостачання бомбосховища:**

Передбачити від існуючих мереж, а саме від існуючого водопровідного колодязя, на території школи, з напором 24м.в.ст., трубами поліетиленовими діаметром 50х3мм;

**Водовідведення бомбосховища:**

Передбачити до МКНС трубами ПВХ Ø160, після МКНС каналізаційні стоки в напірному режимі потрапляють до колодязя гаситель, де після гасіння напору, надходять до існуючої каналізаційної мережі.

Начальник відділу



Аліна САДЧЕНКО