



УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

будинок 19-а, ½ мікрорайон, м. Первомайський, Харківська область, 64102,
тел. (05748) 3-61-68, факс (05748) 3-61-68, e-mail:// pr.mpervm@ukr.net

Вих. № 01-33/1151 від 08.12.2023

Директору ТОВ «ХВПКУ «Архітектурне
бюро»
Роману КУЛІШУ

61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша,
будинок 9-А, офіс 40

Технічні умови

Електропостачання захисної споруди:

Передбачити від РП-0,4кВ існуючої ЗТП-0081, що знаходиться на території ліцею;

- категорія надійності з електропостачання – III;
- для забезпечення систем життєдіяльності захисної споруди резервним живленням у випадку відключення електропостачання передбачити встановлення дизельного генератора.

Начальник відділу



Аліна САДЧЕНКО