



УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

будинок 19-а, ½ мікрорайон, м. Первомайський, Харківська область, 64102,
тел. (05748) 3-61-68, факс (05748) 3-61-68, e-mail:// pr.mpervm@ukr.net

Вих. № 01-33/1152 від 08.12.2023

Директору ТОВ «ХВПКУ «Архітектурне
бюро»
Роману КУЛІШУ

61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша,
будинок 9-А, офіс 40

Технічні умови

Теплопостачання бомбосховища:

точка підключення – існуючий тепловпункт комунального закладу;

система теплопостачання – закрита;

параметри води в системі теплопостачання:

-температура теплоносія: 90/70 °С;

-теплове навантаження 135,24 кВт;

Для прокладання теплових мереж використати попередньо ізольовані гнучкі трубопроводи ЄВРОПІТ-95А (ПЕ-КСа) 1,0 МПа діаметром 75/110 із зшитого поліетилену та розраховані на максимальну температуру теплоносія 95С та тиск 1,0 МПа

Начальник відділу



Аліна САДЧЕНКО