

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ

до електричних мереж електроустановок

№ 916-23-ТП-Дбн

Додаток _____

до договору про тимчасове приєднання до електричних мереж

від 18 06 2023р

№ № 916-23-ТП-Дбн

Дата видачі: " 06 " червня 2023 року

**Складське приміщення для зберігання плодово-ягідної продукції з охолоджувальною камерою
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ АГРО-ФРОСТ"**

1. Місце розташування об'єкта Замовника с.Здовбиця, вул.Молодіжна, 13
Дубенського р-ну

Функціональне призначення об'єкта склад

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії

	<u>52,0</u>	кВт:	напруга- 0,38 кВ
I категорія	_____	кВт:	
II категорія	_____	кВт:	
III категорія	<u>52,0</u>	кВт:	

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності

	<u>90,0</u>	кВт:	напруга- 0,38 кВ
I категорія	_____	кВт:	
II категорія	_____	кВт:	
III категорія	<u>90,0</u>	кВт:	

**ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦІЄЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)**

4.1 Тимчасове джерело електропостачання ПС 35/10кВ "Тростянець" №36 ПЛ-10кВ ф.36-03"Гірники"

4.2 Тимчасова точка забезпечення потужності комірка №5 РУ-0,4кВ ЗТП№437

4.3 Тимчасова точка приєднання вхідні клема вхідного АВ у ВРП замовника

4.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):

- 5.1.1. Виконати необхідні погодження, вимірювання і випробування.
- 5.1.2. Передбачити заходи з дотриманням нульового перепаду реактивної потужності.
- 5.1.3. В разі необхідності замінити ввідний АВ-0,4 кВ у ВРП замовника згідно замовленої потужності.

5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

- 5.2.1. передбачити проектом згідно глави 1.7 ПУЕ

5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

даними технічними умовами не передбачено

5.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Підключення електроустановок буде здійснено за умови дотримання Правил охорони електричних мереж та погодження місця розташування об'єкта.

Захисні заходи безпеки електроустановок виконати відповідно до вимог ПУЕ і Правил будови електроустановок.

6. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

Вимірювальний комплекс розрахункового обліку е.е. виконати відповідно до вимог глави 1.5 ПУЕ (2017) і встановити на межі балансової належності. Рекомендовано облік виконати лічильниками типу SL7000, ACE, NIK, або іншими лічильниками які відповідають вимогам ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Класи точності лічильників та, у випадку використання, трансформаторів струму та напруги повинні відповідати значенням згідно таблиць 1.5.1 та 1.5.2 ПУЕ.

Передбачити пристрої, що закривають доступ до струмопровідних частин кіл обліку, та можливість пломбування цих пристроїв.

Проектні рішення, щодо обліку електроенергії, погодити на стадії проєктування з ПрАТ "Рівнеобленерго"

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

7. Для тимчасового одержання потужності оператору системи розподілу необхідно виконати:

7.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:

- 7.1.1. Роботи в мережа ОСП відсутні.

7.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

7.2.1. передбачити проектом згідно глави 1.7 ПУЕ

7.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

даними технічними умовами не передбачено

7.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Специфікація та вартість обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання:

№ з/п	Перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для надання послуги з приєднання	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	ПДВ, тис. грн	Всього, вартість, тис. грн (з ПДВ)
1	2	3	4	5
	Відсутня			

Технічний керівник:

Директор з розвитку електричних мереж ПрАТ "Рівнеобленерго" Кращинський І.В.

Виконавець:

Провідний інженер Сліпковська О.Ю. тел. 69-42-17

ОСП/ОСР

ПрАТ "Рівнеобленерго"

33000, м.Рівне, вул.Князя Володимира,71

UA973333680000026006301024435

в філії Рівненського обласного

Управління АТ «Ощадбанк»

свідоцтво №200126080

ІПН№054248717168

ЗКПО 05424874

тел.: (0362) 694-298

Замовник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ АГРО-ФРОСТ"

с.Здовбиця, вул.Молодіжна, буд.13, Дубенський рн

код ЄДРПОУ 42156183

тел.:050-653-83-44

Директор з розвитку електричних мереж ПрАТ "Рівнеобленерго"

Керівник ТОВ "КОМПАНІЯ АГРО-ФРОСТ"

І.В.Кращинський

06 червня 2023 року

м.п.

Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

В.Г.Масюк

06 червня 2023 року

м.п.

ДОГОВІР

про тимчасове приєднання до електричних мереж ПрАТ «Рівнеобленерго»

м.Рівне

№ 916-23-ТП-ДБн

№ 06 2023р

Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», в особі начальника департаменту проєктного управління ПрАТ «Рівнеобленерго» Пашуха Сергія Олександровича, що діє на підставі довіреності №17 від 02.01.2022р. (далі - Оператор системи розподілу), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ АГРО-ФРОСТ" (далі - Замовник), в особі керівника Масюка Романа Георгійовича, що діє на підставі _____ з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про тимчасове приєднання електроустановок до електричних мереж (далі - Договір).

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема, Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 26 березня 2022 року № 352 (далі - Порядок).

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж Оператора системи розподілу приєднується:

Складське приміщення для зберігання вільного-відної продукції з охолоджувальною камерою

місце розташування об'єкта Замовника: с. Здовбиця, вул. Милошівна, 11

Рівненський р-н

1.2. Точка забезпечення потужності встановлюється на: камірка №5 РУ-0,4кВ ЗТП №437

1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється на:

східні клемні східного АВ у ВРП замовника

1.4. Тип приєднання об'єкта Замовника залежно від технічних характеристик електроустановки та місця її розташування на дату тимчасового приєднання: нестандартне

1.5. Основні технічні характеристики приєднання:

1.5.1. Роботи в мережі ОСП відсутні.

1.6. Замовлено до приєднання потужність у точці приєднання: 38,0 кВт.

1.7. Категорія надійності електропостачання III

1.8. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити 0,38кВ, 2 клас.

1.9. Альтернативні точки приєднання (збігаються з точкою забезпечення потужності):

1.9.1. В мережах оператора системи розподілу, що не передбачають здійснення реконструкції (технічного переоснащення): відсутні

1.9.2. В мережах суб'єктів господарювання з наявними відповідними резервами потужності: відсутні в нормативній відстані електромережі

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Оператор системи розподілу забезпечує надання послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення, влаштування вузла обліку та здійснює підключення електроустановок об'єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Оператору системи розподілу вартість тимчасового приєднання до електричних мереж системи розподілу та вартість влаштування вузла обліку на умовах цього Договору.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Оператор системи розподілу зобов'язаний:

3.1.1. Надати Технічні умови з зазначенням основної точки приєднання та альтернативних.

3.1.2. Не пізніше двох календарних днів з дати подачі заяви про оформлення паспорта точки розподілу та укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (або внесення змін до діючих договорів) здійснити підключення електроустановки Замовника до електричних мереж системи розподілу після підписання акта надання послуги з тимчасового приєднання, повної (стовідсоткової) оплати послуги з приєднання та послуги з влаштування вузла обліку.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. У строк не більше 5 календарних днів з дати отримання від оператора системи розподілу проєкту Договору та технічних умов обрати одну із запропонованих оператором системи розподілу точку приєднання та повідомити оператора про прийняте рішення письмово.

3.2.2. У разі виконання ОСП робіт по влаштуванню вузла обліку, надати лічильну електричної енергії.

3.3. Виконавець послуг має право:

3.3.1. Надавати послугу з приєднання до електричних мереж системи розподілу або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

3.3.2. У разі ненадання виконання Замовником умов цього Договору призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов цього Договору.

3.4. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих (лічильних) повітряних та/або підземних електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики звернутися до їх власника з метою укладення окремого договору щодо надання послуг з перенесення відповідних об'єктів електроенергетики згідно зі статтею 21 Закону України «Про ринок електричної енергії».

3.5. Після введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника Виконавець набуває права власності на збудовані електричні мережі зовнішнього електрозабезпечення (від точки забезпечення потужності до точки приєднання).

3.6. Замовник має право подавати Виконавцю звернення, скарги, претензії та заяви про відшкодування коштів та сплату пені за порушення строків надання послуги з приєднання та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення Виконавцем причини скарги.

4. Вартість приєднання, порядок розрахунків та строк надання послуги

4.1. На дату укладення цього Договору:

4.1.1. На дату укладення цього Договору плата за тимчасове приєднання відсутня

4.1.2. Строк надання послуги з тимчасового приєднання становить 120 календарних днів, починаючи з наступного дня укладення Договору про тимчасове приєднання Замовником

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку ненадання виконання або невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

5.2. Виконавець несе відповідальність за недотримання змісту, необґрунтованість виданих технічних умов та неправильність розрахунку плати за приєднання до електричних мереж системи розподілу.

5.3. За порушення строків виконання зобов'язань за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості послуги з приєднання за кожний день прострочення.

5.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має не пізніше ніж через 10 днів письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України або її територіальним представництвом. Строк виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі продовжується на строк дії обставин непереборної сили.

6. Надання послуги з приєднання до електричних мереж ОСП

6.1. Про факт виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла обліку електричної енергії сторони, які виконували будівельно-монтажні роботи електричних мереж лінійної частини приєднання, зовнішніх електричних мереж та влаштування вузла обліку відповідно, письмово повідомляють іншу сторону.

6.2. Факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСП Замовнику актом про надання послуги з тимчасового приєднання.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

7.2.1. передбачити проектом згідно глави 1.7 ПУЕ

7.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

даними технічними умовами не передбачено

7.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Специфікація та вартість обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання:

№ з/п	Перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для надання послуги з приєднання	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	ПДВ, тис. грн	Всього, вартість, тис. грн (з ПДВ)
1	2	3	4	5
	Відсутня			

Технічний керівник:

Директор з розвитку електричних мереж ПрАТ "Рівнеобленерго" Красінський І.В.

Виконавець:

Провідний інженер Сліпковська О.Ю. тел. 69-42-17

ОСП/ОСР

ПрАТ "Рівнеобленерго"

33000, м.Рівне, вул.Князя Володимира,71

UA97333368000026006301024435

в філії Рівненського обласного

Управління АТ «Ощадбанк»

свідоцтво №200126080

ІПН№054248717168

ЗКПО 05424874

тел.: (0362) 694-298

Замовник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ АГРО-ФРОСТ"

с.Здовбиця, вул.Молодіжна, буд.13, Дубенський рн

код ЄДРПОУ 42156183

тел.:050-653-83-44

Директор з розвитку електричних мереж ПрАТ "Рівнеобленерго"

Керівник ТОВ "КОМПАНІЯ АГРО-ФРОСТ"

І.В.Красінський

В.І.Масюк

М.П. 2023 року

М.П. 2023 року

Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

М.П. 2023 року

М.П. 2023 року