

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«БУЧАСЕРВІС»

БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08292, Київська обл., Бучанський р-н,

м. Буча, вул. Енергетиків, 2

kr_buchaservys@bucha-rada.gov.ua

ЄДРПОУ: 25689882 тел./факс (04597) 49-092

№77 «09» травня 2023 р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 77

Надані: **Кожуховський Костянтин Юрійович, тел. 098-899-93-67**

що проживає за **м. Буча вул. Києво-Мироцька, будинок 99-А**

для виготовлення проектно- кошторисної документації на будівництво водопроводу до житлового будинку.

Підключення житлового будинку №99-А по вул. **Києво-Мироцька , м. Буча, Київської обл.**

до міського водопроводу, каналізації дозволяється при виконанні таких умов :

1. Підключення провести: вода – по **пров. Урожайний , до водопровідної мережі, труба діаметром 315 мм, в існуючий оглядовий колодязь.** Каналізація- по **вул. Києво-Мироцька, до каналізаційної мережі, труба 110 мм., зі втсановленням оглядового колодязя.**

Місце підключення визначається проектом складеним КП «Бучасервіс» або іншою ліцензійною організацією за погодженням з КП «Бучасервіс» до початку будівництва.

2. Будівництво водопроводу виконати із водопровідних труб, які прокладенні на глибині 1,8м. діаметр труб визначити проектом.
3. Забороняється прокладання мереж водопроводу і каналізації ближче ніж 1,5 м. одна від одної.
4. На місці підключення установити запірну арматуру.
5. Для обліку використаної води встановити водолічильник з фільтром класу точності «С». Місце встановлення водолічильника та його тип (марка) визначається проектом.
6. Водозабірну колонку встановити тільки після водолічильника.
7. Влаштування поливного крану до водолічильника забороняється.
8. В разі влаштування вигрібної ями, мати на це дозвіл санітарно - епідеміологічної служби міста.

9. До початку будівництва водопроводу та каналізації необхідно його проект погодити з КП «Бучасервіс», якщо він виконаний іншою організацією (п.1 ТУ)
10. **Ордер на виробництво робіт погодити з відділом благоустрою м. Буча вул. Енергетиків 12, представниками зацікавлених організацій та власниками комунікацій. До початку будівельних робіт отримати ордер на розриття у відділі благоустрою міста.**
11. Після закінчення будівництва водопроводу необхідно викликати представника КП «Бучасервіс» для складання Акту відповідності виконаних робіт технічної документації.
12. Підключення (врізка) до міських водопровідних мереж здійснюється спеціалістами КП «Бучасервіс» або іншої ліцензованої організації, в разі підключення (врізки) до мереж, що знаходяться під тиском - виключно спеціалістами КП «Бучасервіс».

головний інженер КП «Бучасервіс»



Олександр ДЗЮБА