



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НОВОВОДОЛАЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ»
НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

вул. Амосова Миколи, буд. 16, смт Нова Водолага, 63202 тел./факс (05740) 4-34-08
E-mail: novavodolagacrl@ukr.net

від 12.09.2023 р. № 901

Адміністрація КНП «Нововодолазька ЦЛ» Нововодолазької селищної ради Харківської області надає інформацію про виконання технічних умов для підключення ангиографічної операційної до мережі електропостачання та заземлення (для виконання робочого проекту «Реконструкція» приміщень 97,98,99,100,101 КНП «Нововодолазька ЦЛ» Нововодолазької селищної ради Харківської області за адресою: 63202, Харківська область, смт Нова Водолага, вул. Миколи Амосова, 16 в будівлі В-3.

Передбачити підключення до об'єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу. Точка підключення до мережі водопостачання-пластиковий водопровід 0,32 м у приміщенні 95. Передбачити підключення до каналізації, Точка підключення до мережі каналізації у приміщенні 95.

Головний лікар
КНП «Нововодолазька ЦЛ»



Олег ЯКОВЕНКО



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НОВОВОДОЛАЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ»
НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

вул. Амосова Миколи, буд. 16, смт Нова Водолага, 63202 тел./факс (05740) 4-34-08

E-mail: novavodolagacrl@ukr.net

від 12.09.2023 р. № 900

Адміністрація КНП «Нововодолазька ЦЛ» Нововодолазької селищної ради Харківської області надає інформацію про виконання технічних умов для підключення ангиографічної операційної до мережі електропостачання та заземлення (для виконання робочого проекту «Реконструкція» приміщень 97,98,99,100,101 КНП «Нововодолазька ЦЛ» Нововодолазької селищної ради Харківської області за адресою: 63202, Харківська обл., м. Нова Водолага, вул. Миколи Амосова, 16) в будівлі В-3.

Передбачити підключення до електропостачання.

1. Точка підключення до електропостачання - Точка підключення до існуючого електропостачання в щитовій будівлі В-3, приміщення 23. Передбачити підключення до заземлення електроустановок. Точка підключення до заземлення - існуюча сталева шина 4x40мм заземлення в приміщенні електрощитової.
2. Передбачити альтернативне незалежне підключення ангиограма ОРТІМА IGS 330 Точка підключення ТП-256. Передбачити підключення до заземлення 2Ом, заземлення необхідно виконати за схемою TN-S. Заземлення обладнання виконується на шину заземлення, розташовану в РДВ і з'єднану через РF із заземлюючим пристроєм окремим ізольованим проводом, що не мають інших споживачів, перетином не менше 35мм².

Головний лікар
КНП «Нововодолазька ЦЛ»



Олег ЯКОВЕНКО



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НОВОВОДОЛАЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ»
НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

вул. Амосова Миколи, буд. 16, смт Нова Водолага, 63202 тел./факс (05740) 4-34-08
E-mail: novavodolagacrl@ukr.net

від 12.09.2023 р. № 899

Адміністрація КНП «Нововодолазька ЦЛ» Нововодолазької селищної ради Харківської області надає інформацію про виконання технічних умов для підключення ангиографічної операційної до мережі електропостачання та заземлення (для виконання робочого проекту «Реконструкція» приміщень 97,98,99,100,101 КНП «Нововодолазька ЦЛ» Нововодолазької селищної ради Харківської області за адресою: 63202, Харківська обл., м. Нова Водолага, вул. Миколи Амосова, 16) в будівлі В-3.

Передбачити підключення до існуючий мережі теплопостачання в тих же приміщеннях, 97-101.

Головний лікар
КНП «Нововодолазька ЦЛ»



Олег ЯКОВЕНКО