

ТОВ «ЗЛАТОГРАФ-ПРОЕКТ»

✉ Хмельницьке шосе, 82, офіс 701,
м. Вінниця, 21100, Україна

☎ +38 (0432) 69 70 80; 69 70 81; +38 (067) 403 64 37

@ office@zlatograf-proekt.com



АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ • ПАСПОРТИЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ • ПОГОДЖЕННЯ • 2007 – 2022

15 РОКІВ УСПІХУ

Вих. № 28/03-23-04 від 28.03.2023

**Начальнику Відділу освіти, культури, молоді
та спорту Паланської сільської ради
Наталії САРНИЦЬКІЙ**

**Про відсутність потреби в технічних умовах
на тепlopостачання**

ТОВ «Златограф-Проект» (код ЄДРПОУ 35373523), як розробник проектної документації по об'єкту за інв. № 01/01-23 «Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації» (коригування) повідомляє, що відсутня потреба в технічних умовах щодо тепlopостачання об'єкта у складі вихідних даних на проектування, оскільки проектною документацією в обсягах робіт по реконструкції передбачається приєднання до внутрішньомайданчикових мереж тепlopостачання об'єкту згідно з вимогами замовника будівництва Відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради, що викладені в листі № 01-02/87 від 20.03.2023 р (додається).

З повагою,

Директор ТОВ «Златограф-Проект»



Іван ПІШЕНІН

Ігор ШЕДЛОВСЬКИЙ
(0432) 69-70-81



ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вулиця Грушевського, 11, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, 20340
(адреса для листування – вул. Залізняка, 2а, каб.240, м. Умань, Черкаська область, 20325)
тел. (04744) 9-94-31, E-mail: vo.potg@ukr.net, код ЄДРПОУ 43369291

10.03.2023 № 01-02/87

Директору
ТОВ «Златограф-Проект»

Вимоги по теплопостачанню об'єкта будівництва

**"Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради
Уманського району Черкаської області по вул.Грушевського, 5, с.Паланка,
Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових
дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації»
(Коригування)**

1. Основним джерелом теплопостачання будівлі Паланського ліцею, а також добудованої спортивної зали з протирадіаційним укриттям прийняти існуючу діючу котельню, розміщену на території Паланського ліцею загальною потужністю 550,0 кВт, яка оснащена двома газовими котлами по 100,0 кВт, двома котлами на твердому паливі по 175,0 кВт. В котельні знаходиться газове обладнання системи газопостачання та існуюче приміщення складу твердого палива, обладнане згідно вимог. Підживлення системи теплопостачання попередньохімочищеною водою відбувається в існуючій котельні.

Додаткові заходи з реконструкції існуючої котельні даним проектом не передбачати.

2. Для резервного (аварійного) теплопостачання передбачити теплогенератор, що працює на соломі, потужністю не менше 550,0 кВт. Розміщення теплогенератора та оперативного складу палива (соломи) передбачити на території ліцею, згідно діючих будівельних норм та правил. Майданчик для основного складування палива (соломи) передбачається за межами території Паланського ліцею на відстані 1,5км. від об'єкту (вулиця Грушевського).

3. Приєднання до існуючої системи теплопостачання передбачити на підземній тепловій мережі із сталевих труб діаметром Ду150 мм. В місці приєднання проектом передбачити теплову камеру з арматурою для переключення джерел теплопостачання при експлуатації. Теплову мережу передбачити із пластикових попередньоізольованих або сталевих попередньоізольованих труб, прокладання – підземне, на глибині згідно норм.

Начальник



Н.М. Сарніцька