

Товариство з обмеженою відповідальністю
ІНСТИТУТ ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ

вул. Кільцева, 41, корп. 1, смт. Пісочин
Харківський р-н, Харківська обл.
Україна, 62418
[: 739-24-22; [/факс: 739-23-01;
код ЄДРПОУ 33814879,
ПІН 338148720303, Св-во ПДВ №200120134
e-mail: ugcement@ukr.net
www.ugcement.org.ua

11.01.2024

№ 55-04

на Ваш

№



COMPANY
INSTITUT YUZHGIPROCEMENT

Ukraine, 62418, Kharkov region, Pesochin,
Koltsevaya str., 41, building 1.
[: 739-24-22; [/fax: 739-23-01;
Enterprise code 33814879;
ITN 338148720303, VAT Certificate №200120134
e-mail: ugcement@ukr.net
www.ugcement.org.ua

Начальнику відділу проєктів
АТ «Подільський цемент»
пану Володимиру Кравецькому
32325, Україна, Хмельницька обл.

Стосовно технічних умов на теплопостачання

Шановний Володимире!

Повідомляємо Вам, що по проєкту: **«Нове будівництво споруди установки селективного некаталітичного відновлення оксидів азоту з метою зниження викидів оксидів азоту при випалі клінкеру на АТ "Подільський Цемент" за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, с. Гуменці, вул. Хмельницьке шосе, 1-А»** (Договір №338 від 01 лютого 2023 р.) - **відсутня** технологічна потреба у зовнішньому теплопостачанні.

У якості аварійного опалення, у приміщеннях насосної та щитової, передбачено застосування електричних нагрівальних приладів із автоматичним регулюванням температури повітря та контролем температури нагрівальної поверхні.

З повагою,

Головний інженер проєкту

В.С. Нещетний