



ЛВІВІОБЛЕНЕРГО

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ)
«ЛВІВІОБЛЕНЕРГО»
ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РЕМ**

📍 Поштова адреса:

м. Пустомити, вул. Шкільна, 27

☎ (0230)4-15-42

📠 (0230)4-15-42

✉ kanc_pu@loe.lviv.ua

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ

до електричних мереж електроустановок

Додаток №1

до договору про приєднання
до електричних мереж

№ 216-0311 від 26.02.2018 року

Дата видачі 26.02.2018 року

консультативно-діагностичного та реабілітаційного центру, Сокольницька сільська рада
(назва об'єкта та повне найменування замовника)

1. Місцезнаходження об'єкта замовника:

Пустомитівський р-н., с.Сокольники, вул. Данила Галицького

Функціональне призначення об'єкта консультативно-діагностичний та реабілітаційний центр

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: 2018

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно договору про постачання (користування) електричної енергії

I категорія	<u>0</u>	кВт
II категорія	<u>0</u>	кВт
III категорія	<u>0</u>	кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахування існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: 17 кВт

I категорія	<u>0</u>	кВт
II категорія	<u>0</u>	кВт
III категорія	<u>17</u>	кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

- електроопалення	<u>0</u>	кВт
- електроплити	<u>0</u>	кВт
- гаряче водопостачання	<u>0</u>	кВт

4. Джерело електропостачання ПС-110/10/6кВ №248 "Л-8"(Т-1), ТП-123(Т-1)
(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

номер Л-8-105

(опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності ПЛ-0,4 кВ Л-2 від СКТП-123
(диспетчерська назва ЛЕП, ТП, ПС)

номер

(опори або обладнання)

6. Точка приєднання вихідні клеми розрахункового засобу обліку, U=0.4кВ
(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та електропередавальної організації:

а) запроектувати та встановити в консультативно-діагностичному та реабілітаційному центрі розподільчий пристрій.

б) Прокласти провід ізольований або кабель від ввідного пристрою до розподільчого пристрою в консультативно-діагностичного та реабілітаційного центру.

в) Забезпечити виконання вимог пункту 8 "Правил охорони електричних мереж", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997р. №209.

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

а) згідно вимог ПУЕ.

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж -

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання:-

Примітки: -

Електропередавальна організація

Замовник

ПрАТ "Львівобленерго"
Пустомитівський РЕМ

Сокільницька сільська рада

м. Пустомити, вул. Шкільна, 27

81130, Львівська обл., Пустомитівський р-н.,
с.Сокільники

р/р 26000302583902 у Філія ЛОУ АТ
"Ощадний банк України" ТБВВ №10013/03

р/р 35412009006 МФО 825014 ЄДРПОУ 043690
530

МФО 325796, ЄДРПОУ 00131587
ІПН 001315813027

ІПН 4623686401 ЄДРПОУ
паспорт № 3
виданий

свідоцтво платника ПДВ № 100335219

Ідент. номер

Тел.: 3-35

Тел.: 067 953 20 81

М. П.

Головний інженер
/ Мицько В. А.
(підпис, П. І. Б.)
26.02.2018р.

Керівник

/ Сулимко Тарас Михайлович
(підпис, П. І. Б.)

" " 20__ року

Виконав: Райтер Павло Михайлович, тел.3-35