

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«СОКІЛЬНИЧАНКА»  
Сокільницької сільської ради  
Львівського району Львівської області  
ЗКПО 35665078

81130 Львівська обл. Пустомитівський р-н с.Сокільники вул. Січ.Стрільців,1  
р/р UA703257960000026000300078992 Філія ЛОУ АТ «Ощадбанк» МФО 325796

№ \_\_\_\_\_

На № 09.21 від 21.04.2021

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 09.21  
від 21 04 2021 року

На приєднання

Реконструкція амбулаторії під розміщення реабілітаційного центру для учасників АТО  
по вул.Д.Галицького, в с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області  
(найменування об'єкта будівництва)

до централізованих систем водовідведення та водопостачання  
в с. Сокільники, Пустомитівського району Львівської області  
(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. **Замовник:** Сокільницька сільська рада, Львівського р-ну, Львівської області.
2. **Найменування об'єкта будівництва:** Реконструкція амбулаторії під розміщення реабілітаційного центру для учасників АТО по вул.Д.Галицького, в с.Сокільники Пустомитівського району Львівської області

**Місцезнаходження об'єкта будівництва:** с. Сокільники, вул. Д.Галицького, Пустомитівського району Львівської області

2. **Вид будівництва** (нове будівництво, реконструкція): реконструкція
3. **Проектна організація** (найменування, місцезнаходження, N телефону, П.І.Б. ГП(а))  
АПБ ПП Хміль О.В. вул. Залізнична, 6, с.Ставчани, 81118 тел.+38067 6757539  
ГАП Хміль О.В.
4. **Нормативні терміни:**  
Проектування І кв. 2021р.  
Будівництва до 31.12.2021р.  
Введення об'єкта будівництва в експлуатацію 2021р.

5. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта \_\_\_\_\_ тис.грн.

**УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ**

**Потреба у воді питної якості згідно з нормативними вимогами 0,44 куб.м/добу,  
максимальні витрати 0,37 л/сек.**

**Показники стічних (зворотний) вод:**

**Кількість 0,44 куб.м/добу, максимальні скиди 1,97 л/сек**

Директор КП «Сокільничанка»



Солдат Р.П.