



**ДТЕК Дніпровські  
Електромережі**

Оператор системи  
розподілу

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ  
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  
шосе Запорізьке, 22  
м. Дніпро, 49107, Україна  
тел.: +38 056 373 50 59  
факс: +38 056 373 50 23

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ

до електричних мереж електроустановок

№ ПТП **027521 060923 1 02 65 9 0000004**

Додаток №1

до договору про тимчасове  
приєднання до електричних мереж

від 22.01. 2024 року

№ 0050442704

Дата видачі 22.01. 2024 року

Земельна ділянка кад. № 1212400000:02:032:0500/Симоненко Євгеній Юрійович

(назва об'єкта та повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника:

**Дніпропетровська обл., Павлоградський район, м.Павлоград ,**

Функціональне призначення об'єкта:

**Не житлове приміщення**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

<b>- кВт</b>	
I категорія	_____ кВт
II категорія	_____ кВт
III категорія	_____ кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:

	<b>6,1</b>	<b>кВт:</b>
I категорія	_____	кВт
II категорія	_____	кВт
III категорія	<b>6,1</b>	кВт

**ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦЬОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)**

4.1 Тимчасове джерело електропостачання:

**ПС 35/10кВ "Богуслав-Тягова" КТПс-334 АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"**

4.2 Тимчасова точка забезпечення потужності:

**опора № 10 ПЛ-0,4 кВ А-2 КТПс-334**

4.3 Тимчасова точка приєднання:

**на вихідних клеммах дооблікового комутаційного апарата.**

Напряг в точці приєднання: **0,4кВ**

4.4 Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

### **Вимоги до електроустановок Замовника**

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати: Пропонуємо розробити проєкт зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника у відповідності до вимог «Правил улаштування електроустановок» та інших діючих нормативних документів із проєктування електроустановок.

5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):