

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ

до електричних мереж електроустановок

Додаток _____

№ 0021283110231171010000001

до договору про тимчасове приєднання до електричних мереж

від " 31 " 10 2023 року

№ № 0021283110231171010000001

Дата видачі: " 31 " жовтня 2023 року

магазин

Колошва Богдана Миколаївна

1. Місце розташування об'єкта Замовника

смт.Млинів, вул.Богуна кад.номер зем ділянки №5623855100:01:006:1231

Дубенський р-н

Функціональне призначення об'єкта

магазин

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії

0,0 кВт: напруга- 0,38 кВ

I категорія _____ кВт;

II категорія _____ кВт;

III категорія 0,0 кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності

14,0 кВт: напруга- 0,38 кВ

I категорія _____ кВт;

II категорія _____ кВт;

III категорія 14,0 кВт.

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦЬОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)

4.1 Тимчасове джерело електропостачання

ПС 35/10кВ "Млинів" №06 Л 06-01 "Млинів"

4.2 Тимчасова точка забезпечення потужності

оп.№7 ПЛ-0,4 кВ Л-7 "Левчук" від ТП - 361 смт.Млинів

4.3 Тимчасова точка приєднання

оп.№7 ПЛ-0,4 кВ Л-7 "Левчук" від ТП - 361 смт.Млинів

4.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):

5.1.1. Передбачити місце встановлення ввідно-розподільчого пристрою (ВРП) житлового будинку.

з влаштуванням вимірювального комплексу розрахункового обліку електричної енергії (на межі балансової належності).

5.1.2. Виконати необхідні погодження, вимірювання і випробування.

5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

5.2.1. передбачити проектом згідно глави 1.7 ПУЕ

5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

даними технічними умовами не передбачено

5.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Підключення електроустановок буде здійснено за умови дотримання Правил охорони електричних мереж та погодження місця розташування об'єкта.

Захисні заходи безпеки електроустановок виконати відповідно до вимог ПУЕ і Правил будови електроустановок.

6. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

Вимірювальний комплекс розрахункового обліку в.е. виконати відповідно до вимог глави 1.5 ПУЕ (2017) і встановити на межі балансової належності. Рекомендовано облік виконати лічильниками типу SL7000, ACE, NIK, або іншими лічильниками які відповідають вимогам ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Класи точності лічильників та, у випадку використання, трансформаторів струму та напруги повинні відповідати значенням згідно таблиць 1.5.1 та 1.5.2 ПУЕ.

Передбачити пристрої, що закривають доступ до струмопровідних частин кіл обліку, та можливість пломбування цих пристроїв.

Технічні рішення, щодо обліку електроенергії, погодити на стадії проектування з ПрАТ "Рівнеобленерго"

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

7. Для тимчасового одержання потужності оператору системи розподілу необхідно виконати:

7.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:

7.1.1. Роботи ОСР відсутні

7.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

7.2.1. передбачити проектом згідно глави 1.7 ПУЕ

7.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:

даними технічними умовами не передбачено

7.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Специфікація та вартість обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання:

№ з/п	Перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для надання послуги з приєднання	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	ПДВ, тис. грн	Всього, вартість, тис. грн (з ПДВ)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
Всього:		0,00000	0,00000	0,00000

Технічний керівник:

Директор з розвитку електричних мереж ПрАТ "Рівнеобленерго" Красінський І.В.

Виконавець:

Інженер Василь КОЛОШВА . тел. 34-14

ОСП/ОСР

ПрАТ "Рівнеобленерго"

33000, м.Рівне, вул.Князя Володимира,71

UA973333680000026006301024435

в філії Рівненського обласного

Управління АТ «Ощадбанк»

свідоцтво №200126080

ІПН№054248717168

ЗКПО 05424874

тел.: (0362) 694-298

Замовник:

Колошва Богдана Миколаївна

смт.Млинів, вул.Яблунева, 12

МЮ 278322

виданий Дубровицьким РВ УМВС України

іпн.3238721943

тел.: 098-653-83-66

Начальник відділу технічного приєднання ПрАТ "Рівнеобленерго"

Колошва Богдана Миколаївна



О.Гришук

Богдана КОЛОШВА

" 31 " жовтня 2023 року
м.п.

" 31 " 10 2023 року
м.п.

Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду та контролю за надійністю електроенергетики.

ДОГОВІР

про тимчасове приєднання до електричних мереж ПрАТ «Рівнеобленерго»

№ 0021283110231171010000001

м.Рівне

2023 року

Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», в особі начальника Млинівської дільниці ПрАТ "Рівнеобленерго" Грищука Ігора Олександровича, що діє на підставі довіреності № 27 від 02.01.2023р. (далі - Оператор системи розподілу), з однієї сторони, та Колошова Богдана Миколаївна (далі - Замовник), в особі Колошова Богдана Миколаївна що діє на підставі паспорта з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про тимчасове приєднання електроустановок до електричних мереж (далі - Договір). При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема, Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 26 березня 2022 року № 352 (далі - Порядок).

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж Оператора системи розподілу приєднується:

магати

місце розташування об'єкта Замовника: смт.Млинів, вул.Богдана кад.номер зем ділянки №5623855100-01-006:1231

Дубенський р-н

1.2. Точка забезпечення потужності встановлюється на:

оп.№7 ПЛ-0,4 кВ Л-7 "Левчук" від ТП - 361 смт.Млинів

1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється на:

на вихідних клеммах ввідного автоматичного вимикача

1.4. Тип приєднання об'єкта Замовника залежно від технічних характеристик електроустановки та місця її розташування на дату тимчасового приєднання:

стандартне

1.5. Основні технічні характеристики приєднання:

1.5.1. Побудувати ввід від оп. № 7 ПЛ-0,4кВ Л-7 "Левчук" від ТПП - 361 до ВП замовника

1.5.2. Встановити ввідний АВ-0,38кВ у ВРП будівлі замовника згідно замовленої потужності.

1.5.3. Змонтувати повторне заземлення нульового проводу згідно вимог ПУЕ на опорі вводу

1.6. Замовлено до приєднання потужність у точці приєднання

14,0 кВт.

1.7. Категорія надійності електропостачання

III

1.8. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити

0,38кВ, 2 клас.

1.9. Альтернативні точки приєднання (збігаються з точкою забезпечення потужності):

1.9.1. В мережах оператора системи розподілу, що не передбачають здійснення реконструкції (технічного переоснащення):

оп.№7 ПЛ-0,4 кВ Л-7 "Левчук" від ТП - 361 смт.Млинів

1.9.2. В мережах суб'єктів господарювання з наявними відповідними резервами потужності:

відсутні в нормативній відстані електромережі

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Оператор системи розподілу забезпечує надання послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення, влаштування вузла обліку та здійснює підключення електроустановок об'єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Оператору системи розподілу вартість тимчасового приєднання до електричних мереж системи розподілу та вартість влаштування вузла обліку на умовах цього Договору.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Оператор системи розподілу зобов'язаний:

3.1.1. Надати Технічні умови з зазначенням основної точки приєднання та альтернативних.

3.1.2. Надати кошторис виконання будівельно-монтажних робіт в електричних мережах та специфікацію на обладнання, необхідне для виконання будівельно-монтажних робіт від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

3.1.3. Надати кошторис робіт з влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії (в разі виконання даних робіт ОСР) без вартості лічильника е.е.

3.1.4. Узгодити з Замовником точку приєднання.

3.1.5. Надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання та вартості влаштування вузла обліку без вартості лічильника е.е.

3.1.6. Виконати будівництво лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

3.1.7. Виконати облаштування вузла обліку.

3.1.8. Не пізніше двох календарних днів з дати подачі заяви про оформлення паспорта точки розподілу та укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (або внесення змін до діючих договорів) здійснити підключення електроустановки Замовника до електричних мереж системи розподілу після підписання акта надання послуги з тимчасового приєднання, повної (стовідсоткової) оплати послуги з приєднання та послуги з влаштування вузла обліку.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. У строк не більше 5 календарних днів з дати отримання від оператора системи розподілу проекту Договору та технічних умов обрати одну із запропонованих оператором системи розподілу точку приєднання та повідомити оператора про прийняте рішення письмово.

3.2.2. Оплатити на умовах Договору вартість лінійної частини тимчасового приєднання оператором системи розподілу з приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж системи розподілу в точці приєднання та вартість облаштування вузла обліку.

3.2.3. У разі виконання ОСР робіт по влаштуванню вузла обліку, надати лічильну електричної енергії.

3.3. Виконавець послуг має право:

3.3.1. Надавати послугу з приєднання до електричних мереж системи розподілу або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

3.3.2. У разі неналежного виконання Замовником умов цього Договору призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов цього Договору.

3.4. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих (діючих) повітряних та/або підземних електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики звернутися до їх власника з метою укладення окремого договору щодо надання послуг з перенесення відповідних об'єктів електроенергетики згідно зі статтею 21 Закону України «Про ринок електричної енергії».

3.5. Після введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника Виконавець набуває права власності на збудовані електричні мережі зовнішнього електрозабезпечення (від точки забезпечення потужності до точки приєднання).

3.6. Замовник має право подавати Виконавцю звернення, скарги, претензії та заяву про відшкодування коштів та сплату пені за порушення строків надання послуги з приєднання та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення Виконавцем причин скарги.

4. Вартість приєднання, порядок розрахунків та строк надання послуги

4.1. На дату укладення цього Договору:

4.1.1. На дату укладення цього Договору плата за тимчасове приєднання становить _____ грн.

4.1.2. Орієнтована вартість послуги з влаштування вузла обліку становить: _____ грн. (_____ грн., _____ коп., в т.ч. ПДВ-_____)

4.2. Остаточна плата за тимчасове приєднання та вартість надання послуги з тимчасового приєднання визначається за фактичними витратами, понесеними оператором системи розподілу та оформлюється додатковою угодою до даного Договору.

4.3. Виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання.

4.4. Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:

оплата в розмірі 90 відсотків, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 2 (двох) робочих днів від дати підписання цього Договору

Сторонами;

остаточний розрахунок здійснюється упродовж 2 (двох) робочих днів після надання послуги з приєднання, що підтверджується підписанням

Сторонами двох примірників Акта про надання/отримання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж за результатами розрахунку фактичних витрат, понесених оператором системи розподілу по створенню лінійної частини тимчасового приєднання шляхом укладення Додаткової угоди.

4.5. Строк надання послуги з приєднання становить _____ 60 календарних днів, починаючи з наступного від дня оплати замовником оператору системи розподілу вартості тимчасового приєднання відповідно до умов договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку несправного виконання або невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

5.2. Виконавець несе відповідальність за недотримання змісту, необґрунтованість виданих технічних умов та неправильність розрахунку плати за приєднання до електричних мереж системи розподілу.

5.3. За порушення строків виконання зобов'язань за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості послуги з приєднання за кожний день прострочення.

5.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має не пізніше ніж через 10 днів письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України або її територіальним представництвом. Строк виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі продовжується на строк дії обставин непереборної сили.

6. Надання послуги з приєднання до електричних мереж ОСР

6.1. Про факт виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла обліку електричної енергії сторони, які виконували будівельно-монтажні роботи електричних мереж лінійної частини приєднання, зовнішніх електричних мереж та влаштування вузла обліку відповідно, письмово повідомляють іншу сторону.

6.2. Факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСР Замовнику актом про надання послуги з тимчасового приєднання.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

8. Строк Договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше 6 місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану та приведення таких установок у відповідність до Кодексу системи розподілу.

8.2. Цей Договір може бути змінено або розірвано за ініціативою будь-якої Сторони у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.3. Строк цього Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі Сторін у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.4. Цей Договір може бути розірвано у порядку, встановленому чинним законодавством, у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.5. Цей Договір вважається розірваним, якщо Замовник не оплатив послугу з приєднання протягом 20 днів з дня отримання рахунку, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

9. Інші умови Договору

9.1. Умови цього Договору можуть бути змінені в частині строків та порядку оплати послуги з приєднання Сторонами, які оформляються додатковими угодами до нього.

9.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються Сторонами письмово в паперовій формі та підписуються уповноваженими особами обох Сторін.

9.3. Врегулювання питань обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та їх відповідності нормативно-правовим актам під час виконання цього Договору здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду (контролю) в галузі електроенергетики України.

9.4. Протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки на підставі Порядку (у тому числі електроустановки приєднані за рахунок резерву потужності інших споживачів) мають бути приєднані до системи розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310.

9.5. Оператор системи розподілу протягом десяти днів з припинення чи скасування на території України воєнного стану повідомити замовника про необхідність приведення тимчасово приєднаної електроустановки замовника у відповідність до вимог Кодексу системи розподілу протягом шести місяців.

9.6. Оператор системи розподілу зобов'язаний припинити електропостачання до тимчасово приєднаних електроустановок споживачів (у тому числі електроустановок, приєднаних за рахунок резерву потужності інших споживачів) у разі:

а) неприпинення електроустановок Замовника у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану;

б) неукладення Замовником договору про приєднання за постійною схемою або договору про приєднання згідно з вимогами розділу IV Кодексу систем розподілу;

в) несплати вартості плати за приєднання згідно з вимогами Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965, та умовами укладених договорів про приєднання за постійною схемою або договорами про приєднання згідно з вимогами розділу IV Кодексу систем розподілу.

9.7. Замовник зобов'язаний після припинення чи скасування на території України воєнного стану подати до оператора системи розподілу заяву про приєднання за постійною схемою.

9.8. Замовник зобов'язаний оплатити вартість приєднання відповідно до умов договору про приєднання за постійною схемою. Плата за приєднання буде розрахована на дату звернення замовника з заявою про приєднання за постійною схемою.

9.9. Сторони мають письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

9.10. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:

1. Технічні умови тимчасового приєднання.

2. Специфікація та вартість обладнання та матеріалів.

3. Розрахунок вартості облаштування вузла обліку.

9.11. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.

10. Місцезнаходження Сторін

Оператор системи розподілу:

ПрАТ "Рівнеобленерго" 33000 м. Рівне

вул.Князя Володимира,71 тел.69-42-98

Р/р UA97333368000026006301024435

в філії Рівненського обласного

Управління АТ «Ошадбанк»

свідоцтво №100334727

ПІН№05424874

ЗКПО 05424874

Тел.: (0362) 894-208

Начальник Млинівської філії ПрАТ "Рівнеобленерго"

м.п. І.О.Брайчук

"31" жовтня 2023 року

Замовник:

Колошва Богдана Миколаївна

с.мт.Млинів, вул.Яблунева, 12

МІО 278322

виданий Дубровицьким РВ УМВС України

іпн.3238721943

тел.: 098-653-83-66

Колошва Богдана Миколаївна

м.п.

"31" 10 2023 року

Богдана КОЛОШВА