



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Комунальне підприємство “ ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ ”

58023, Україна, м. Чернівці, вул. Комунальників, 5, тел.: 544601 (приймальня),
547662 (бухг.), факс 542538; код 03361780, ІПН 033617824128,
Р/р UA103563340000026001300391988 у Чернівецькому обласному управлінні
АТ «Ощадбанк»; e-mail: info@vodokanal.cv.ua

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 02/21/17
від " 01 " 02 2024 року
(термін дії 3 роки)

**На приєднання нежитлового приміщення до систем водопостачання
та водовідведення м. Чернівці**

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Замовник - Гуменна К. Ю.

Найменування об'єкта будівництва – реконструкція нежитлових приміщень першого поверху (12-1-12-4 та 10-1-10-6) під торгово-офісні приміщення на вулиці Митрополита Шептицького Андрея, 4 у місті Чернівці (без змін зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані)

Місце знаходження об'єкта будівництва – вул. А. Шептицького, 4 /прим. 12-1 – 12-4 та 10-1 – 10-6)

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Розхід води на господарсько – питні потреби становить – 0,3 м³/добу.
2. Відпуск води проводиться - цілодобово.
3. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10.
4. Місцем підключення є внутрішньобудинкові мережі водопроводу житлового будинку №4 по вул. А. Шептицького, згідно дозволу ТОВ «Вайт Лаіонс» №18 від 18.01.2024р. Тиск на розподільчій мережі становить від 1,5 атм до 2,5 атм /цілодобово/, крім аварійних ситуацій.
5. Зовнішнє пожежогасіння передбачити від існуючого пожежного гідранта, влаштованого в районі житлового будинку №8 по вул. А. Шептицького.
6. На водопровідному ввіді для обліку витрат води рекомендуємо встановити лічильник холодної води з пристроєм для знімання інформації та передачі її на диспетчерський пункт КП «Чернівціводоканал». Параметри водолічильника повинні відповідати діючим стандартам та технічному регламенту щодо суттєвих вимог до вимірювальної техніки.
Монтаж водомірного вузла виконати згідно паспортних даних водолічильника та проекту погодженого КП «Чернівціводоканал».
7. Особливі умови:
 - а) роботи по влаштуванню внутрішньо будинкових водопровідних систем виконати відповідно до ДБН В.2.5 – 64:2012;
 - б) в разі виникнення ускладнень в обліку споживання холодної води або надходження скарг від мешканців багатоквартирного житлового будинку на погіршення умов водопостачання, необхідно прокласти окремий водопровідний ввід, попередньо отримавши у КП «Чернівціводоканал» технічні умови.
8. Точкою розподілу є – колодязь на водопроводі діаметром 100 мм по вул. А. Шептицького.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно - технічні показники стічних вод:
 - а) середньодобове скидання стоків – 0,3 м³/добу.
 - б) допустима величина показників шкідливих речовин у стічних водах повинна відповідати додатку 1 Правил приймання стічних вод у комунальну систему каналізації м. Чернівці від 28.09.2018 року № 524/19.
Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерством

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017р. N 316.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5.-75:2013 «Каналізація зовнішні мережі і споруди», Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 27 червня 2008 р. N 190.

2. Місцем приєднання є внутрішньобудинкові мережі каналізації житлового будинку №4 по вул. А. Шептицького, згідно дозволу ТОВ «Вайт Лаіонс» №18 від 18.01.2024р.

3. Особливі умови:

а) роботи по влаштуванню внутрішньобудинкових систем каналізації виконати відповідно до ДБН В.2.5 – 64 : 2012;

б) передбачити обов'язкове обладнання каналізаційного випуску запірною арматурою (улаштування зворотного клапану) для запобігання втрат і пошкоджень можливих матеріальних цінностей, тощо, згідно ДБН та Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України.

4. Точкою розподілу є – колодязь влаштований на тротуарі каналізаційної мережі діаметром 250 по вул. А. Шептицького

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. Технічні умови є основою для проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкта до водопровідно - каналізаційних мереж.

2. Проект на підключення до мереж водопостачання і водовідведення даного об'єкта у одному примірнику передається на розгляд і зберігання в КП «Чернівціводоканал».

3. Підключення до мереж водопроводу та каналізації /врізка/ здійснюється КП «Чернівціводоканал» або спеціалізованою організацією під наглядом КП «Чернівціводоканал». Врізки виконані без дотримання вищевказаних вимог будуть вважатися самовільними з відповідними діями КП «Чернівціводоканал» згідно “ Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України ”.

4. Відповідальність за технічний стан водопровідно - каналізаційних мереж несе власник мережі.

Головний інженер

вик. Вікторія Вітюк
тел.54-75-21



Олег СТРАТІЙЧУК



№ державної електронної системи у сфері будівництва	ВИТЯГ з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні умови Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
---	---

Загальна інформація

Орган, що видав	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ"(03361780)
Найменування об'єкта будівництва	Реконструкція нежитлового приміщення першого поверху (12-1-12-4 та 10-1-10-6) під торгово-офісні приміщення на вулиці Митрополита Шептицького Андрея, 4 у місті Чернівці (без змін зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані)
Вид будівництва	Реконструкція
Реєстраційний номер	TU01:8246-2800-6453-3830
Номер технічної умови	02/2/17
Тип технічної умови	водопостачання та водовідведення
Дата набрання чинності	01.02.2024
Дата технічної умови	01.02.2024
Нормативний термін проектування	3 _____ по _____
Нормативний термін	3 _____ по _____

будівництва	
Нормативний термін введення об'єкта будівництва в експлуатацію	3 _____ по _____

Адреса

Адреса	Адреса згідно експериментального порядку	Наказ
Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада, м. Чернівці (станом на 01.01.2021), вулиця Шептицького Андрея Митрополита, 4	не присвоювалась	не призначалась

Інформація про замовників

Безпосередні замовники

Назва	Контакти	Місце реєстрації	Нотаріальна згода	Повірені
ГУМЕННА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА (3089708820) Паспорт: КР910210 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій області 31.08.2006 Фізична особа		УКРАЇНА, Чернівецька обл., Чернівецький район, Чернівецька територіальна громада, м. Чернівці (станом на 01.01.2021), вулиця Рівненська, б. 126	є замовником	Не зазначено

інженер I категорії ВТВ

(посада)

(підпис)

ВІТЮК ВІКТОРІЯ ФЕДОРІВНА

(ПІБ)

Документ створено

в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Дата створення: 08.02.2024