



# Акціонерне товариство "Житомиробленерго"

м. Житомир, вул. Жуйка, 12

тел.: 019846-21

Дата видачі "14" лютого 2024р.

Замовник: ФОП Пидюра С.М.

№ (ідентифікатор)  
ТУ0030961402241055110000001

Адреса: 10031, м. Житомир,  
вул. Озерна, 23 кв. 2

## Технічні умови № ТЖО-21147 стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок торгівельного павільйону ФОП Пидюра С.М.

1. Місце розташування об'єкта замовника: м. Житомир, вул. Хлібна, 16-18.  
Функціональне призначення об'єкта: торгівля.

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: 2024р.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії від 14.12.2023р. № 967 – 10,0 кВт, на напругу 0,4 кВ:

I категорія                    0 кВт,  
II категорія                    0 кВт,  
III категорія                    10,0 кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 35,0 кВт, на напругу 0,4 кВ:

I категорія                    0 кВт,  
II категорія                    0 кВт,  
III категорія                    35,0 кВт.

Встановлена потужність електронагрівальних установок: 0 кВт:

електроопалення            0 кВт;  
електроплити                0 кВт;  
гаряче водопостачання    0 кВт.

4. Джерело електропостачання: ПС 110/35/10 кВ «Смолянка»  
ЗТП-174/400 кВА м. Житомир

5. Точка(и) забезпечення потужності: на кінцівках ПЛІ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ЗТП-174 м. Житомир.

6. Точка приєднання: на кінцівках ПЛІ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ЗТП-174 м. Житомир (згідно існуючого договору).

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

8. ЕІС-код площадки комерційного обліку:

6	2	Z	1	2	9	5	9	2	3	1	6	3	9	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу: