

Затверджую:

Директор

Миронівський МПЗ «Легко»

ВП ПрАТ «МЗВКК»

Максим МАЗУР

"12" "січня" 2024р.

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ**  
на електрозабезпечення  
(внутрішні)

**Будівництво прибудови складських приміщень до корпусу ВП  
«Миронівський м'ясопереробний завод «Легко» ПрАТ «Миронівський завод  
по виготовленню круп і комбікормів»**

1. Розрахункова електрична потужність – згідно запроєктованих потужностей.
2. Точка підключення – РУ-0,4 кВ КТП-1 ЩС-31.
3. Тип опалення – електричне, електроконвекторами.
4. Вид будівництва – нове будівництво.
5. Додаткові вимоги – при проектуванні системи енергозабезпечення передбачити використання сучасних матеріалів та енергозберігаючі технології.

Директор технічний



Богдан ПИЛИПКО

Начальник служби



Олексій НЕХОРОШЕВ