



КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ “КИЇВАВТОДОР”

Комунальне підприємство електромереж  
зовнішнього освітлення м. Києва  
“КИЇВМІСЬКСВІТЛО”

03680, м. Київ, вул. Машинобудівна, 40

тел.: 458-0513, 456-3561, 458-0481

Вих. № 2109.02.1.1/2015

На Ваш № 13

від “ 14 ” 09 2015 р.

від “ 01 ” 09 2015 р.

Кому ТОВ «РЕСТОРАН «ДІЛОВІ  
ЗУСТРІЧІ»

Адреса вул. Кіквідзе 14-В (літ. А)  
м. Київ, 01103

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 75-1**

**на проектування електромереж зовнішнього освітлення**

1. Назва будівництва Будівництво житлового комплексу з апартаментами.
2. Адреса вул. Круглоуніверситетська, 5-7
3. Проектом передбачити зовнішнє освітлення території, підходів та під'їздів вул.  
Круглоуніверситетська, 5-7
- 3.1. Електромережі зовнішнього освітлення кабель в землі типу ВВГ в трубах ПХВ на  
переїздах в азбестоцементних трубах, з технологічними колодзями біля опор, на  
переїздах та на поворотах КЛ. Кабельні колодязі із залізобетону (на зеленій зоні типу  
Smallbox), з залізними кришками.
- 3.2. Ліхтарі енергозберігаючі ЖКУ з лампами типу ДНаТ— кількість та потужність  
визначити світлотехнічним розрахунком.
- 3.3. Опори з/о металеві гарячого цинкування висотою не менш 6-8,5 м від рівня землі з  
клемними колодками в лючках опор, що укомплектовані автовимикачами захисту.
- 3.4. Пункти включення мережі зовнішнього освітлення, що проектуються,  
підключити до існуючих мереж зовнішнього освітлення (ПВ-1575)
- Живлення пункту включення за існуючою схемою.
- 3.5. Підключення діючого навантаження не потрібно.
- 3.6. Управління електромереж з/о за існуючою схемою.

3.7. Забезпечення під'їзду шириною 3,5 м до всіх об'єктів з/освітлення спецавтотранспорту грузонавантаженням 3,5 т.

4. До узгодження проекту здійснити електротехнічний та світлотехнічний проект.

**Проект узгодити на стадії робочої документації з ЕТР-1 (тел.: 458-36-74) та ВТУ підприємства (тел.: 456-35-61).**

**Додаткові умови** під час проведення робіт забезпечити безперебійне електропостачання мереж з/о вул. Круглоуніверситетська і прилеглих вулиць та збереження цілісності існуючих мереж з/о.

Проектом передбачити по вул. Круглоуніверситетська (від вул. Крутий узвіз до вул. Банкова) замінити опори – на нові металеві гарячого цинкування висотою не менш 8,5 м від рівня землі, згідно п.3.3 даних технічних умов.

З моменту прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту, до вирішення майнового питання, забезпечити роботу та експлуатацію побудованих мереж зовнішнього освітлення спеціалізованою організацією (згідно п.4 пп.4.1 та пп.4.12 ПТЕЕС)

Технічні умови являються основою для проектування і не дають права на виконання робіт без дозволу у встановленому порядку.

Головний інженер



А. І. Семененко