



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»**

Поштова адреса: вул.Головна, 57, с. Оноківці, Ужгородський район, 89412
р/р 26008003609369 у ЗОУ АТ "Ошадбанк"
МФО 312356, код за ЄДРПОУ 00131529, тел.факс (0312) 66-95-95
E-mail: kanc@uz.energy.gov.ua

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок

Додаток №1
до договору про приєднання
до електричних мереж
№ 23720425 від 25.11.2020 року

Дата видачі 25.11.2020 року
багатоквартирного житлового будинку з торгово-розважальними приміщеннями, Лисак О. О.
(назва об'єкта та повне найменування замовника)

1. Місцезнаходження об'єкта замовника:

м.Ужгород, вул.Богомольця, б/н

Функціональне призначення об'єкта багатоквартирний житловий будинок з торгово-розважальними приміщеннями

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: 2021

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії

I категорія	<u>0</u>	кВт
II категорія	<u>0</u>	кВт
III категорія	<u>0</u>	кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахування існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:

I категорія	<u>0</u>	кВт
II категорія	<u>0</u>	кВт
III категорія	<u>50</u>	кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

- електроопалення	<u>0</u>	кВт
- електроплити	<u>0</u>	кВт
- гаряче водопостачання	<u>0</u>	кВт

4. Джерело електропостачання ПС-110/35/10кВ №1301 "Ужгород-1"(Т-2), ПС-35/10кВ №1303 "Ужгород-3"(Т-1), ТП-284(Т-1)

(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

номер ТП-139

(опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності ПЛ-0,4 кВ "Л- Вайди" від ТП-284.

(диспетчерська назва ЛЕП, ТП, ПС)

номер з/б опора № 12 по вул. Вайди.

(опори або обладнання)

6. Точка приєднання на вивідних клеммах дооблікового автоматичного вимикача, U=0.4кВ

(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проєктування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення

електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу:

а) на власній території встановити розподільчий щит 0,38 (0,22) кВ (клемний ящик) від якого прокласти ЛЕП-0,38(0,22) кВ до комутаційного пристрою на межі балансової належності електроустановки;

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

а) виконати з врахуванням встановленої потужності та вимог діючих норм глави 1.7. ПУЕ та ДБН В.2.5-27-2006;

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж

а) -----

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

а) Визначити проектом, з врахуванням вимог ДБН В.2.5-27-2006, ПУЕ (р.1.7), ДНАОП 0.00-1.32-01 (р.2.8), ДБН В.2.5-23-2003

1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: визначити проектом.

II. Вимоги до електроустановок ОСР

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати: визначити проектом.

1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення: визначити проектом.

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізолюваною нейтраллю тощо: визначити проектом.

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: визначити проектом.

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: визначити проектом.

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: визначити проектом.

Примітка: Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

Оператор системи розподілу:

ПрАТ "Закарпаттяобленерго"

вул.Головна, 57, с. Оноківці, Ужгородський район,
89412

р/р 26008003609369 у ЗОУ АТ "Ошадбанк"

МФО 312356, ЄДРПОУ 00131529

ПІН 001315207010

свідоцтво платника ПДВ № 100334980

Контактний тел.:

М. П.

Ідентифікаційний номер 00131529

Начальник сервісного центру

/ Дзіковська Ю.В.

(підпис, П. І. Б.)

25.11.2020р.

Замовник:

Лисак О. О.

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112 "В", кв.51
паспорт СС №158649

виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-
Франківській обл.

Ідент. номер 2824526647

Контактний тел.: 050-523-22-65

М. П.

/ Лисак Олександра Онуфрїївна

(підпис, П. І. Б.)

"25" 11 2020 року

Виконав: Ігнат'єва О.О., тел. (0312) 61-69-97