




# ВАТ «Тернопільобленерго»

Підволочиський РЕМ

47800 смт.Підволочиськ вул. С.Банлери,5



Парафії УПЦ  
с-ще Підволочиськ  
Вул.П.Мстислава,17

## ДОВІДКА

Підволочиський РЕМ надає необхідні дані для складання технічного завдання для проєктування монастирської будівлі з гаражами при Свято-троїцькому соборі по вул.П.Мстислава,17 с-ще Підволочиськ Тернопільського р-ну.

Джерело (а) електропостачання:

ПС 110/35/10 кВ «Підволочиськ», КТП-225 ПЛ-0,4 кВ Ф-1 оп.№6А – власник ВАТ "Тернопільобленерго"

Точка забезпечення потужності:

Вх.клеми комутаційного апарату змонтованого у ВРП-0,4 кВ

Категорія надійності –III

Приєднана потужність -21 кВт

Виготовити проєктну документацію у межах дозволеної потужності.

Начальник  
Підволочиського РЕМ  
Вик. Підписар з ремонту  
Гресь О.В.

Петро МІСІЮРА