

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

електропостачання ангару для зберігання сільськогосподарської техніки
по вул. Аграрна, 26 (за межами населеного пункту)
с. Гауське Гайворонського району Кіровоградської області

1. Мета отримання ТУ - будівництво ангару для зберігання
сільськогосподарської техніки.

2. Місце наглядження об'єкту - вул. Аграрна, 26 (за межами населеного пункту)
с. Гауське Гайворонського району Кіровоградської області. Прогнозований рік
завершення будівництва - 2020г.

3. Величина розрахункового максимального навантаження - П, 36 кВт.

4. Категорія надійності електропостачання - III.

5. Дискрет електропостачання - ПП-241 (250 кВА, 1600 А, 3 фаз)

6. Точка приєднання - існуюча опора № 6 (П. 14) вул. Аграрна ПП-241

7. Прогнозована межа проекту електропостачання - ділянка вул. Аграрна, 26 (за межами населеного пункту) електропостачання до існуючої опори № 6

8. Для отримання потужності необхідно виконати:

- електропостачання ангару. Трасу і тип визначити проектом.
- внутрішнє електроживлення об'єкту.

9. Вимога по обліку - існуючий, за наявності умов і терміну встановлення

10. Заземлення електроустаткування виконати згідно гл. 1.7 ПУЕ).



керівник

2020р.