

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО

вул. Енергетична, 2, м. Тернопіль, 46007; тел.: (0352) 52-50-13, факс: 52-15-03, E-mail: info@ie.com.ua,
індивідуальний податковий номер 061307219189, Свідоцтво про ПДВ №25735509, код ЄДРПОУ 00130725

№ _____ на № _____ від _____

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок**

Дата видачі «29» 01 2024 року.

№ (ідентифікатор): ТУ 005004 250124 1 19 07 1 000000 1.

Назва об'єкта Замовника: розміщення та експлуатація будівель і споруд додаткових транспортних послуг

Замовник: Кромець Андрій Павлович

1. Місце розташування об'єкта Замовника Тернопільська обл., Тернопільський р-н, за межами с. Млинівці

Функціональне призначення об'єкта: розміщення та експлуатація будівель і споруд додаткових транспортних послуг

Прогнозний рік введення об'єкта в експлуатацію: 2024.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

I категорія	<u>0</u> кВт;
II категорія	<u>0</u> кВт;
III категорія	<u>0</u> кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності

I категорія	<u>30</u> кВт;
II категорія	<u>0</u> кВт;
III категорія	<u>30</u> кВт.

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

електроопалення	<u>0</u> кВт;
електроплити	<u>0</u> кВт;
гаряче водопостачання	<u>0</u> кВт.

4. Джерела електропостачання: ПС 110/35/10 кВ Зборів та КТП-357, які належать ВАТ "Тернопільобленерго".

5. Точка забезпечення потужності: вхідні клеми лінійного комутаційного апарату ПЛ 0,4 кВ №2 встановленого в РУ 0,4 кВ КТП 357.

6. Точка приєднання: вихідні клеми першого ввідного комутаційного апарату встановленого у ВРП 0,4 кВ об'єкту замовника.

7. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу: *технічні параметри електромережі та електроприймачів на об'єкті замовника мають бути сумісними з технічними параметрами в електромережі власника.*

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: *встановити ПЗВ та рекомендовано влаштувати повторний заземлювальний пристрій.*

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: *не передбачаються.*

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання: *не передбачаються.*

1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: *Облік електричної енергії виконати згідно вимог ПУЕ та ККО із використанням електролічильника встановленого у відповідній шафі (яцику), який пройшов повірку та реєстрацію в базі даних ВАТ «Тернопільобленерго» і відповідає вимогам Закону про Метрологію та іншим нормативним документам з питань обліку електричної енергії.*

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення: *Змонтувати ВРП 0,4 кВ, окрему ПЛІ 0,4 кВ від оп. №4 ПЛ 0,4 кВ №2 КТП 357 до ВРП 0,4 кВ об'єкту замовника. Проєктом передбачити заміну СІП 4x16 від КТП 357 до оп. №1 ПЛ 0,4 кВ №2 КТП 357 на СІП необхідного перерізу. В РУ 0,4 кВ КТП 357 на приєднанні ПЛ 0,4 кВ №2 замінити автоматичний вимикач з необхідним Ін.*

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: *не передбачаються.*

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: *не передбачаються.*

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: *не передбачаються.*

Вик. інженер служби присланий до електричних мереж Мартинюк Оксана, тел. 23-96-87

ВАТ «Тернопільобленерго»

46010 м.Тернопіль, вул. Енергетична, 2

код ЄДРПОУ 00130725

п/р. UA463385450000000260023001146,

Тернопільське обласне управління,

АТ «Ощадбанк»

Тел.: 23-96-87, 23-96-75, 23-95-44

Дорош Р.Є.



Примітка. Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання згідно з умовами договору про приєднання.