

13.12.2023 № 4/43/ДепРМТП/1/./183431
На № Р121223247796, 12.12.2023

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
Начальнику Списовській Є.І.
02091, м. Київ, Харківське шосе, 168-К

Щодо приєднання електроустановок
Сервісне сповіщення (000982454582)

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – Товариство) розглянуло Вашу Заяву про тимчасове приєднання № Р121223247796 від 12.12.2023 об'єкта: Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №210 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Срібнокільська, 14-Б у Дарницькому районі м.Києва за адресою: на земельній ділянці дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №210 на вул.Срібнокільська, 14-Б у Дарницькому районі м.Києва, повідомляємо наступне.

Товариство є оператором системи розподілу електричної енергії, в розумінні п. 56 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» та у своїй діяльності керується чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ), затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312, Кодексом систем розподілу (далі - КСР), затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, Кодексом комерційного обліку електричної енергії (далі - ККОЕЕ), затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311, Порядком тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану (далі – Порядок), затверджений постановою НКРЕКП від 26.03.2022 №352 та іншими нормативно-правовими актами у цій сфері.

Для отримання проекту договору про тимчасове приєднання та проекту технічних умов на тимчасове приєднання, Замовники приєднання звертаються до оператора системи розподілу за місцем розташування їх електроустановок із заявою про тимчасове приєднання.

Повідомляємо, що в наданій Вами в складі запиту заяві про тимчасове приєднання в графі "Дозволена потужність відповідно до умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії" та згідно наявної інформації в Товаристві, за договором про надання послуги з розподілу електричної енергії існуюче навантаження дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №210 по вул. Срібнокільська, 14-Б становить $P=150$ кВт, II категорії надійності електропостачання, а в графі "Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт" вказано 145 кВт, II категорії надійності електропостачання. Тобто збільшення навантаження об'єкту не передбачається.

Додатково зазначаємо, що споживач має право без погодження з ОСР та укладання договору про приєднання в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації, яка виконує роботи або надає послуги цього об'єкту господарювання за договором на його території.

Крім того повідомляємо, що на теперішній час електропостачання об'єкту здійснюється двома КЛ-0,4кВ від РУ-0,4 кВ ТП5450, що задовольняє потреби II категорії надійності електропостачання об'єкту.

Насамкінець зазначаємо, що у разі необхідності збільшення величини максимального навантаження, з урахуванням існуючої потужності, Вам необхідно звернутись до Товариства із повторним запитом із наданням вірно заповненої заяви про тимчасове приєднання.

Після усунення вищевикладених зауважень, ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повернеться до питання видачі проекту договору про тимчасове приєднання та проекту технічних умов на тимчасове приєднання.

Звертаємо Вашу увагу, що тимчасово приєднані електроустановки після припинення чи скасування на території України воєнного стану мають бути приведені замовником приєднання у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу протягом 6 місяців, яке регулюється Правилами



приведення тимчасово приєднаних на період дії в Україні воєнного стану електроустановок у відповідності до вимог Кодексу систем розподілу, затверджених Постановою НКРЕКП від 26.03.2022 №352.

У разі виникнення необхідності в отриманні додаткових роз'яснень з питань приєднання Ви маєте можливість звернутися до менеджера департаменту з технічних приєднань Розанової Аліни Олександрівни, контактний телефон 205-52-96, 050-425-83-47.

У випадку неможливості зв'язатися з менеджером або відповідь не задовольнила, звертайтеся за номером телефону контакт-центру 1588 (для стаціонарних телефонів), +38 (044) 202 1588; +38 (067) 210 1588; +38 (050) 210 1588; +38 (073) 202 1588 (для мобільних телефонів).

**Начальник відділу з
технічних приєднань
департаменту з розвитку
мереж та технічних
приєднань**



А.В. Тимошук

ІвановаО

