

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р UA393057490000002600030998102 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ 03327664, МФО 305749

№14574 від 30.09.2019	ТОВ "ЄВРОТРАНС"
Дійсні два роки	

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 14574
на водопостачання об'єкта

1. Адреса: в кварталі, обмеженому вулицями Гетьмана (Індустріальною), Борщагівською та пров. Індустріальним

2. Назва: "Навчально-житловий комплекс"

3. Кількість води **624,43** м3/добу, **20,41** л/сек, додатково м3/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби **615,43** (в т.ч. 1-ша черга будівництва - **257,53** (в т.ч. на вбуд.прим. - **13,81**); 2-га черга будівництва - **351,84** (в т.ч. на вбуд.прим. - **4,36**); 3-тя черга будівництва - **6,06** (в т.ч. на громад.споруду - **3,54**; на паркінг - **2,529,0** (в т.ч. 1-ша черга будівництва - **3,85**; 2-га черга будівництва - **2,9**; 3-тя черга будівництва - **2,25**) м3/добу.

4. На пожежогасіння: внутрішнє **11,6** л/сек., зовнішнє **35,0** л/сек., автоматичне **17,0** л/сек.

5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено:

1-ша черга будівництва - з водопровідної мережі Д=500мм по вул. Вадима Гетьмана.

Виконати:

- перекладання водопровідної мережі Д=250мм по вул. Борщагівській від будинку №143 по вул. Борщагівській до вул. Польової з переключенням існуючих абонентів на нову мережу;

- заміну пожежного гідранта та засувки Д=100мм до нього в колодязі в районі будинку №2 по пров. Вадима Гетьмана (біля навчального корпусу університету);

- заміну пожежного гідранта та засувки Д=100мм до нього в колодязі на вул. Дашавській (біля будинку №145 по вул. Борщагівській).

2-га черга будівництва - з водопровідних мереж від 1-ї черги після здачі їх в експлуатацію.

Виконати:

- заміну засувки Д=300мм - 2 шт. та Д=150мм в колодязі на розі вул. Дашавська та пров. Індустріальний;

- заміну засувки Д=300мм в колодязі біля будинку №145 по вул. Борщагівська;

- заміну засувки Д=50мм в колодязі біля будинку №24 по вул. Дашавська;

- реконструкцію камери глибиною 2м на проїзджій частині на перетині вул. Дашавська та вул. Садкова з заміною засувки Д=150мм;

- заміну засувки Д=300мм в колодязі біля будинку №25 по вул. Дашавська;

- заміну засувки Д=300мм в колодязі біля будинку №25 по вул. Дашавська;

- заміну засувки Д=150мм в колодязі біля будинку №131-129 по вул. Борщагівська;

- заміну цегляного колодязя на збірний залізобетонний біля будинку №133 по вул. Борщагівська з заміною засувки Д=150мм.

3-тя черга будівництва - з водопровідних мереж від попередніх черг будівництва після здачі їх в експлуатацію.

Для забезпечення витрат води на зовнішнє пожежогасіння передбачити необхідну кількість пожежних гідрантів для об'єкта відповідно до вимог ДБН В.2.5-74.2013.

На попередній розгляд надати генплан до ПрАТ "АК "Київводоканал".

На вводах на об'єкт перед вузлами обліку спожитої води, влаштувати регулятори тиску води.

6. Тиск в місці підключення від 4,0 до 8,0 атм.

7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.

8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.

9. Підключення та відпуск води споживачу ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволяє за умови укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).

Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку (частина 2 статті 3 розділу 2 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»).

10. При розробці проектної документації на водопостачання та водовідведення в частині улаштування обліку рекомендуємо керуватись:

- Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;
- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;
- Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
- Методологічними вимогами розгляду проектної документації на водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і вузли обліку води.

11. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

12. Проект водопостачання виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи водопостачання.

13. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

14. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє
ПрАТ „АК “Київводоканал”.

15. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ „АК“Київводоканал” додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

16. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ„АК“Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ„АК“Київводоканал”.

17. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

18. Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах водопостачання, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління-генеральний директор

Д.Новицький

Заступник генерального директора
з технічних питань та перспективного
розвитку

С.Крушановський

Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
водопровідного господарства

В.Дараган

Директор Розрахункового департаменту

В.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації

О.Непочатов

Провідний інженер сектору інженерного забезпечення
Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації

В.Рафальська

