

КИЇВПАСТРАНС



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВПАСТРАНС»

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«СЛУЖБА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ та ЗВ'ЯЗКУ»**

вул. Дегтярівська, 37 м. Київ, 03113 тел. (044) 454 00 13, (044) 456 81 92 E-mail: seztazkp@kpt.kiev.ua
IBAN: UA383226690000026007301234894 в ТББВ № 10026/0167 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК
УКРАЇНИ», МФО 322669, Код ЄДРПОУ 38538286

18.03.2024 № 053/01/29-355

ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ
ПРОЕКТНИЙ ДІМ»

На ваше звернення від 13.03.2024р. № 1-0313-01 надаємо технічні умови на перенесення кабелів Служби енергетичного забезпечення та зв'язку КП «Київпастранс» з під'їзду забудови по об'єкту « Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови №44 м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Жилянська, 46 у Голосіївському районі м. Києва».

Додаток: технічні умови на 1 арк.

Директор

Анатолій ЛОПАТА

Олена КОНДРАЦЬКА 454 23 03, 050 465 27 04

Додаток до листа № 053/01/29-355
від 18 03. 2024

Технічні умови
на перекладання КЛ-10кВ та 4КЛ-600В з під плями забудови захисної споруди
подвійного призначення спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №44 м. Києва за адресою:
вул. Жилянська, 46.

1. При перекладанні КЛ-10кВ (ТП-81 – ТП-225) використати кабель АСБ 3х185 та термоусаджувальні муфти фірми «Райхем». Перекладання виконати від муфти №39 до муфти №35;
2. При перекладанні 4КЛ-600В (Ф6521, Ф6571, Ф6524, Ф6574) використати кабель АВБбшв 1х800 та з'єднувальні муфти 1кВ ПСт-б-1х800+2к з матеріалів фірми «Райхем». Перекладання виконати із заміною пунктів живлення Ф6524, Ф6574
3. Всі роботи виконати коштом замовника під наглядом працівників СЕЗ та З, яких викликати за тел.454-00-94
4. Термін дії технічних умов 2 роки.

Головний інженер



Володимир НЕМИРОВИЧ