

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**



01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а,тел.(044) 254-55-31, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/рUA39305749000002600030998102 вАТ«БАНК КРЕДИТ ДНПРО»,МФО 305749, ЄДРПОУ03327664

№15375 від 01.11.2023

ТОВ "Бізнес Девелопмент Компані"

Дійсні два роки

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ №15375
(замість ТУ-№15375 від 21.03.2023)
на каналізування об'єкта**

- 1.Адреса: вул. Васильківська, 3
- 2.Назва: "Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованим дошкільним навчальним закладом, підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією за адресою: вул. Васильківська, 3 в Голосіївському районі м. Києва"
- 3.Стічні води в кількості: **195,99** м3/добу, **13,9** л/сек., в т.ч. додатково м3/добу, (в т.ч. господарчо-побутових **176,13** (в т.ч. вбуд.прим. - **9,41**; дошк.навч.заклад (ДНЗ) - **2,12**; паркінг - **1,46**) м3/добу; виробничих (заклад харчування) – **19,86** м3/добу) від даного об'єкту можливо підключити: до каналізаційної мережі Д=300мм по пров. Ужгородський, яка запроектована для об'єкта по вул. Васильківська, 1 після її будівництва та здачі в експлуатацію при умові письмової згоди власника цієї мережі.
- 4.Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.
- 5.Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.
- 6.При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПрАТ,,АК"Київводоканал".
- 7.Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.
- 8.Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.
- 9.Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.б.1.1 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м.Києва"*.
- 10.Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ „АК“Київводоканал”.

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК“Київводоканал” за адресою: вул.Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ „АК“Київводоканал”.

* “Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”, затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ „АК“Київводоканал” (вул. Електротехнічна,16).

17. Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах каналізації, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Т.в.о.голови правління-генерального директора



О.Лисюк

**Заступник генерального директора
з технічних питань та перспективного
розвитку**

С.Горкуценко

**Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
каналізаційного господарства**

Ю.Мазур

Директор Розрахункового департаменту

В.Люлін

**Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації**

О.Непочатов

**Провідний інженер сектору інженерного
забезпечення Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації**

О.Чихарьова

