

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

КНП «Київська міська
клінічна лікарня №3»

П.Б. Івашенко

_____ 2024



Технічні умови № 1 від «__» __ 2024

На приєднання до електричних мереж об'єкта:

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), обліковий № 100120, КНП «Київська міська клінічна лікарня №3», вул. П. Запорозця, 26 у Дніпровському районі. Коригування»

1. Величина максимального розрахункового навантаження: 40 кВт.
2. Категорія надійності електропостачання: - I та I особлива (згідно з ДБН В.2.2-5:2023).
3. Номінальна напруга: 0,4кВ.
4. Джерело електропостачання: трансформаторна підстанція 10/0,4кВ №3766.
5. Виконати заміну існуючих кабелів живлення, згідно розрахункового навантаження. Кабелі прокласти уздовж існуючих кабелів, від ТП-3766 до головного розподільчого щита у електрощитовій захисної споруди.
6. Живлення споживачів вентиляційної мережі загальною потужністю 5кВт за I-ю особливою категорією, виконати від існуючої ДГУ.