

Директору ПКО «Політехніка»
п.Тиханському Я.С.
Дійсні протягом 2-х років з дня видачі
Обов'язково додавати до проекту

Технічні умови

На розробку проектно-кошторисної документації для капітального ремонту санвузлів навчального корпусу № 5 (забезпечення доступності мало мобільних груп населення) Національного університету «Львівська політехніка» на вул..
Бандери, 28а, в м. Львові.

1. Адреса споживача: м. Львів, вул.. Бандери, 28а, санвузли з 1-го по 9-ий поверх.
2. Дозволена приєднана потужність: - 7 кВт на один поверх.
3. Напруга – 0,23 кВ;
4. Рік - будівництва (реконструкції): - 2024р.
5. Точка підключення: від існуючих поверхових щитів .
6. Для одержання потужності споживачеві необхідно виконати:
 - а) визначити підключення до контура заземлення і систему заземлення TN – S або TN – C – S;
 - б) передбачити прокладання силової електричної мережі для підключення бойлерів, сушок для рук та витяжної вентиляції;
 - в) робоче освітлення виконати з використанням світлодіодних світильників;
- 7.Необхідність встановлення пристроїв захисного вимкнення визначити проектом.
8. Проект погодити у всіх технічних відділах.

ЗАМОВНИК:

Нач.тех.відділу  Марчук В.М.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Гол. енергетик  Курилень І.Г.