



**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО**

вул. Енергетична, 2, м. Тернопіль, 46007; тел.: (0352) 52-50-13, т/ф: 52-15-03, E-mail: kanc@toe.com.ua,
індивідуальний податковий номер 001307219189, Свідоцтво по ПДВ №26736509, код ЄДРПОУ 00130725

№ _____

на № _____

від _____

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок**

Дата видачі «03» 04 2024 року.

№ (ідентифікатор): ТУ 005406 030424 1 19 16 1 000000 1.

Назва об'єкта Замовника: будівництво торгово-складської будівлі.

Замовник: ТОВ "Стріла Груп".

1. Місце розташування об'єкта Замовника м. Тернопіль, вул. Степана Будного.

Функціональне призначення об'єкта: торгово-складська будівля.

Прогнозний рік введення об'єкта в експлуатацію 2025.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії 0 кВт:

I категорія	<u>0</u> кВт;
II категорія	<u>0</u> кВт;
III категорія	<u>0</u> кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 30 кВт:

I категорія	<u>0</u> кВт;
II категорія	<u>0</u> кВт;
III категорія	<u>30</u> кВт.

В тому числі потужність будівельних струмоприймачів: 30 кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

електроопалення	<u>0</u> кВт;
електроплити	<u>0</u> кВт;
гаряче водопостачання	<u>0</u> кВт.

4. Джерела електропостачання: ПС 110 кВ «Загребелля», ЗТП-390, які належать ВАТ "Тернопільобленерго".

5. Точка забезпечення потужності: вихідні клеми автоматичного вимикача 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ЗТП 390.

6. Точка приєднання: вихідні клеми першого комутаційного апарату у ВРП 0,4кВ об'єкту замовника.

7. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

8. ЕІС-код площадки комерційного обліку

6	2	Z	5	2	4	8	2	4	0	4	4	5	0	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу: **технічні параметри електромережі та електроприймачів на об'єкті замовника мають бути сумісними з технічними параметрами в електромережі власника.**

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: **встановити ПЗВ та рекомендовано влаштувати повторний заземлювальний пристрій.**

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: **не передбачаються.**

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання: **не передбачаються.**

1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: **облік електричної енергії виконати згідно вимог ПУЕ та ККО із використанням електрорічильника, встановленого у відповідній шафі (ящику), який пройшов повірку та реєстрацію в базі даних ВАТ «Тернопільобленерго» і відповідає вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативним документам з питань обліку електричної енергії.**

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення: **Запроектувати та змонтувати: ВРП 0,4 кВ, в РУ 0,4 кВ ЗТП 390 автоматичний вимикач 0,4 кВ з Ін необхідної величини та окрему ЛЕП 0,4 кВ від РУ 0,4 кВ ЗТП 390 до ВРП 0,4 кВ об'єкту замовника. Тип ВРП 0,4 кВ та тип ЛЕП 0,4 кВ визначити проектом.**

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: **не передбачаються.**

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: **не передбачаються.**

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: **не передбачаються.**

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається:-.

Примітка. Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

ВАТ «Тернопільобленерго»
46010 м.Тернопіль, вул. Енергетична, 2
код ЄДРПОУ 00130725
п/р. UA463385450000000260023001146,
Тернопільське обласне управління,
АТ «Ощадбанк»
Тел.: 23-96-87, 23-96-75, 23-95-44

Дорош Р.Є.

« 26 » листопада 2024 року



Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання згідно з умовами договору про приєднання.