



## Технічні умови на приєднання.

09.11.2023 р.

с. Михайлин

ТУ на під'єднання до мереж пожежного водопроводу.

- 1. Назва об'єкту:** «Реконструкція біогазової станції потужністю 5,2 МВт ТОВ «Юзефо-Миколаївська біогазова компанія» з будівництвом цеху зрідження біометану та допоміжними спорудами потужністю 40 т/добу за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Михайлин»
- 2. Місцезнаходження об'єкта замовника:** Вінницька область, Хмільницький район, село Михайлин.
- 3. Призначення об'єкта:** отримання біометану з біогазу на основі технології амінової очистки та зрідження біометану.
- 4. Прогнозований рік завершення будівництва:** 2024 р.
- 5. Величина розрахункової максимальної витрати води протипожежною системою** \_\_\_\_\_ л/с.
- 6. Джерело водопостачання:** існуюча система виробничо-протипожежного водопроводу.
- 7. Точка приєднання:** існуючий трубопровід технічної води (В3) (позначена в додатку №3). Для підключення до мережі водоспоживання до існуючого кільцевого трубопроводу води запроектувати водопровідну систему. Проектом забезпечити вибір діаметру трубопроводів за витратою та падінням тиску в системі. Передбачити в точці приєднання запірну арматуру та зворотній клапан. В нижніх точках трубопроводів передбачити дренажі. За необхідністю передбачити захист трубопроводу, прокладеного в ґрунті.

Інженер-будівельник

Ігор ЮХИМЕНКО

