



YU-M BGC Co

ЮЗЕФО-МИКОЛАЇВСЬКА
БІОГАЗОВА КОМПАНІЯ

ТОВ "Ю-М БГК", Україна, 22162,
Вінницька область, Козятинський район,
с. Михайлин, вул. Завдоська 4а

+38 (04342) 37 2 92
YU.M.BGK2018@GMAIL.COM

Вих. № 422 від 29.04.2024 р.

Технічному директору
ТОВ "ІВТО Теплоенергоресурс"
Золотарьову С.І.

Технічні умови № -Ц приєднання до електричних мереж

1. Замовник: ТОВ "ЮЗЕФО-МИКОЛАЇВСЬКА БІОГАЗОВА КОМПАНІЯ».
2. Місце розташування об'єкта замовника: Вінницька обл., Хмільницький р-н, Самгородоцька територіальна громада, с. Михайлин.
Функціональне призначення об'єкта: цех зрідження біометану та допоміжними спорудами потужністю 40 т/добу.
Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: 2024 – 2025 р.
3. Напруга в точці приєднання: 0,4 кВ.
4. Категорія надійності електропостачання: III.
5. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження на напрузі 0,4 кВ: 3040 кВт.
 - Джерело електропостачання: Когенераційна станція
 - Точка забезпечення потужності: Шини 0,4 кВ РП-0,4 кВ КТП 35/0,4 кВ.
6. Точка приєднання: Шини 0,4 кВ РП-0,4 кВ КТП 35/0,4 кВ.
7. Вимоги до електричних мереж живлення:
 - Запроектувати, встановити і виконати приєднання РП-0,4кВ до існуючих шин 0,4 кВ РП-0,4 кВ КТП 35/0,4 кВ. Приєднання до існуючих шин 0,4 кВ виконати за допомогою шинного моста;
 - Побудувати необхідну кількість ЛЕП до споживачів електроенергії. Довжину, марку та переріз кабелю визначити проектом.
8. Облік електричної: не передбачається.
9. Вимоги до компенсації реактивної потужності: не передбачається.

Директор
ТОВ «Ю-М БГК»



Олег ДЖУРИК