



13

ОАО «Днепропетровскгаз»
УЭГХ г.Днепропетровск

гр. Хутренко Н.В.
адрес: пр.Аношкина, 80/1 кв.19
5-й эт. 5-ти эт. дома

Технические условия № 09/110 от 8.09.08г.

На реконструкцию системы газоснабжения по адресу: г.Днепропетровск пр.Аношкина, 80/1 кв.19.

1. Цель реконструкции: отопление и горячее водоснабжение.
2. Устанавливаемые газовые приборы: отопительный двухконтурный газовый котел с отводом продуктов сгорания через наружную стену здания. Ранее установленный газовый прибор – ПГ-4.
3. Суммарный расход газа: 3,5 м³/час.
4. Давление газа в точке подключения – 170 мм.вод.ст.
5. Точка подключения - от существующего внутреннего газопровода низкого давления Ду 20 мм.
6. Проектом предусмотреть:
 - прибор учета газа.
7. При необходимости, определяемой УЭГХ, выполнить замену внутримногового участка газопровода с увеличением диаметра условного прохода трубы.
8. Проектную документацию согласовать с УЭГХ.
9. Срок действия технических условий – 2 года.

И.о. начальника УЭГХ  Э.Ю. Гончар

Подготовил инженер ПТО  Ю.Г. Дейнека
Заказчик с ТУ ознакомлен и на руки получил: 

дата- 22.09.08г.

АТ «Дніпропетровськгаз»

АКТ № 26

на припинення/відновлення розподілу природного газу

Населений пункт: м. Кам'янське вул. Воззінська 80/1-18

20 » 06 2023 р

Особовий рахунок: 0320 243606

Ми, що підписалися нижче, представник Оператора ГРМ:

Майстер ГЕМ: Кармаліта Н.В.

Електрогазозварювальник ГЕМ: Пелих В.М.

споживач (представник споживача): Уманов С. / Тоб'ю А.

склали акт про виконані роботи з припинення/відновлення розподілу природного газу об'єкту споживача, який знаходиться за адресою : м. Кам'янське вул.

Припинено газопостачання споживачу шляхом механічного від'єднання газових мереж споживача від газорозподільної системи згідно пункту 5 глави 7 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за №1379/27824

Роботи з припинення/відновлення виконано шляхом: механічним методом в точці приєднання (з застосуванням газового різання)

ПЛГ (марка, типорозмір) _____ показники _____ м³

Споживач про наслідки несанкціонованого відновлення газоспоживання ознайомлений.

представник Оператора ГРМ: Майстер ГЕМ



Кармаліта Н.В.

Електрогазозварювальник



Пелих В.М.

Споживач (представник споживача):



Тоб'ю А.

Незацікавлена особа _____

Наявність відеозйомки (у разі відмови від підпису, крім випадків відключень при аварійних ситуаціях) Ні

Схема припинення/відновлення розподілу природного газу, у разі виконання робіт механічним методом, на зворотній стороні акту.