

№2 від «16» червня 2023 року

### ДОВІДКА

на приєднання електроустановок об'єкту: Будівництво твердопаливної котельні ПАП "Агропродсервіс" за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Острів, вул. Промислова, 1.

1. Існуюча дозволена (приєднана) потужність напругою 0.4кВ ПАП "Агропродсервіс" за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Острів, вул. Промислова, 1 становить 3000 кВт. II категорія;
2. Наявний запас споживаної потужності забезпечить потужність в обсязі 132кВт, II категорія;
3. Джерело електропостачання: ТП №2 з генератором.
4. Точка приєднання для забезпечення потужності в обсязі 132кВт для електропостачання котельні - ТП №2
5. Для одержання потужності від точки приєднання до котельні проектна документація має передбачати наземну кабельну лінію.
6. На вводі в котельню передбачити облік електричної енергії.
7. Резервне живлення забезпечується від наявного генератора.
8. Технічна характеристика ділянки електричної мережі до якої передбачається приєднання наведена на схемі, яка додається:

Директор  
ПАП "Агропродсервіс"



Іван КАРАЧКА

