

Мале комунальне підприємство «Винниківське»

79495, м. Львів-Винники, вул. Галицька, 7 ЄДРПОУ 32409415,
р/р UA18305299000026005011004457 ЗГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299 тел/факс 296-29-71, тел.296-29-72, E-mail: vinnikivsce@ukr.net

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 9

04/01/2021р.

на приєднання Будівлі з торговими та іншими нежитловими приміщеннями по вул. Лисика к/н 4610160300:04:003:0076
до централізованої системи водопостачання та водовідведення у м. Винники.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

- 1.Прізвище та і.п.б.: Дмитерко Ю.М.
- 2.Адреса об'єкта м. Винники вул. Лисика к/н 4610160300:04:003:0076
- 3.Найменування об'єкта: нежитлове приміщення.
- 4.Вид будівництва — нове будівництво.
- 5.Проектна організація: Фоп "Корнієнко С.Є."

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 1,4 м³/добу, максимальна витрата 0,70 л/с. Користування дозволяється по потребі. Відпуск проводиться рівномірно протягом 24 год. на добу. Вода, що подається водопроводом, відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, з тиском в точці підключення від 1,5 до 2,0 атм. Подача води відповідного тиску гарантується.
2. Місцем підключення до водопровідної мережі є водопровід Ду-90 мм. який проходить по вулиці Лисика. Підведення запроектувати та здійснити трубопроводом не менше 32 мм. В місці під'єднання змонтувати оглядовий колодезь та встановити запірну арматуру.
3. Водомірний вузол на вводі обладнати згідно вимог ДБН В.2.5.-74-2013.
4. Точка розподілу - вхідний вентиль на місці врізки в оглядовому колодезні на водопроводі Ду-90 мм.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Середньодобова потреба у скиданні побутових стоків складає 1,4 м³/добу, максимальна секундна витрата побутових стоків складає 2,3 л/с. Місцем підключення до каналізаційної мережі є каналізаційний трубопровід Ду-200 мм, який проходить по вул. Кільцева з північного боку від ділянки забудови. В місці приєднання до трубопровода встановити каналізаційний колодезь. Добудинкове приєднання прийняти діаметром не менш 100мм. Поверхневі, агресивні та умовно чисті води в мережу не приймаються. Підключення погодити з власником мережі (за наявності). Точка розподілу — приймальний каналізаційний колодезь на каналізаційному трубопроводі Ду-200 мм.

Виконання земляних робіт, пов'язаних з прокладанням трубопроводів погодити в Винниківській міській раді. Якщо проєктований трубопровід повинен проходити через територію інших власників, проведення робіт на цій території погодити з ними. При будівництві отримати дозвіл в МКП "Винниківське" на підключення до мереж. В п'ятиденний термін після підключення до мережі звернутися в абонентський відділ для заключення договору.

Директор МКП "Винниківське"



Хома В.С.