



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Комунальне підприємство “ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ”

вул. Комунальників, 5, м. Чернівці, 58023, тел. 544601 (приймальня), 547662 (бухг.),
Р/р 26001300391988 у Філії – Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»,
МФО 356334, код 03361780, ПН 033617824128,
факс 544601; e-mail: info@vodokanal.cv.ua

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 03/16
від "28" 01 2020 року
(термін дії 3 роки)

На заміну технічних умов від 09.04.2015 р. №03/76, в зв'язку з продовженням терміну дії та змінами в частині водопостачання об'єкту, що приєднується до централізованих систем водопостачання та водопостачання м. Чернівці

ОСНОВНІ ВІДОМОСТИ

Замовник - Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області

Генеральний підрядник – ТОВ «Чернівецький Домобудівний Комбінат»

Найменування об'єкта будівництва – багатоквартирний житловий будинок

Місцезнаходження об'єкта будівництва – вул. Українська, 44-А

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Розхід води на господарського – питні потреби становить – 63,0 м³/добу, зовнішнє пожежогасіння – 20 л/с. Відпуск води проводиться - цілодобово.
 2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10.
 3. Місцем підключення є водопровідна мережа діаметром 100 мм із чавунних труб прокладена по вул. Українській, з тиском від 1,5 атм до 2,5 атм /цілодобово/, крім аварійних ситуацій.
 4. Зовнішнє пожежогасіння передбачити від існуючого пожежного гіранта встановленого в районі житлового будинку по вул. Саксаганського, 6, та передбачити влаштування пожежного гіранта в районі підключаемого об'єкта.
 5. Рекомендований матеріал труб - полімерні матеріали із захисною сигнально - попереджувальною стрічкою.
 6. В місці підключення передбачити влаштування водопровідного колодязя з обладнанням запірною арматурою.
 7. Глибина закладання ≥ 1,2 м.
 8. На водопровідному вводі встановити загальнобудинковий лічильник холодної води, обладнаний пристроєм для знімання інформації та передачі її на диспетчерський пункт КП «Чернівціводоканал», а також обладнати кожну квартиру окремим лічильником холодної води за межами квартирного помешкання (в позаквартирних коридорах, технічних приміщеннях, тощо).
- Параметри водолічильників повинні відповідати діючим стандартам і технічному регламенту щодо суттєвих вимог до вимірювальної техніки.
- Монтаж водомірних вузлів виконати згідно паспортних даних водолічильників та проекту погодженого КП «Чернівціводоканал».
9. Особливі умови:
 - а) тимчасове водопостачання на період будівництва передбачити згідно п.3 даних технічних умов.
 - Для обліку витрат води на тимчасове водопостачання в місці підключення передбачити влаштування водолічильника /Ø 15 мм/, параметри якого повинні відповідати діючим стандартам.
 - Монтаж водомірного вузла виконати згідно паспортних даних водолічильника та проекту погодженого КП «Чернівціводоканал»;
 - б) забезпечити нормативну відстань, згідно СНіП та ДБН до існуючих споруд і мереж при проектуванні і будівництві.
10. Точкою розподілу є – колодязь в місці підключення до водопровідної мережі діаметром 100 мм по вул. Українській.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕНИЯ

1. Санітарно - технічні показники стічних вод:
 - а) середньодобове скидання стоків становить – 63,0 м³/добу.

б) допустима величина показників шкідливих речовин у стічних водах повинна відповідати додатку 1 Правил приймання стічних вод у комунальну систему каналізації м. Чернівці від 28.09.2018 року № 524/19.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017р. N 316.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5.-75:2013 «Каналізація зовнішні мережі і споруди», Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 27 червня 2008 р. N 190.

2. Місцем приєднання є каналізаційна мережа діаметром 250 - 300 мм із бетонних труб прокладена по вул. Українській. Глибина закладання 4,0 м.

3. Приєднання виконати в існуючому каналізаційному колодязі.

4. Рекомендований матеріал труб – полімерні матеріали із захисною сигнально – попереджувальною стрічкою.

5. Точкою розподілу є – колодязь в місці приєднання до каналізаційної мережі діаметром 250 - 300 мм по вул. Українській.

6. Особливі умови:

а) виконати заміну ділянки каналізаційної мережі діаметром 200 - 250 мм прокладеної по проїзду від точки приєднання до об'єкту будівництва, з перепідключенням існуючих абонентів;

б) забезпечити нормативну відстань, згідно СНiП та ДБН до існуючих споруд і мереж при проектуванні і будівництві.

7. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. Технічні умови є основою для проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкта до водопровідно - каналізаційних мереж.

2. Проект на підключення до зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення об'єкту будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання в КП «Чернівціводоканал».

3. Підключення до водопровідно – каналізаційних мереж /врізка/ здійснюється КП «Чернівціводоканал» або спеціалізованою організацією під наглядом КП «Чернівціводоканал». Врізки виконані без дотримання вищевказаних вимог будуть вважатися самовільними з відповідними діями КП «Чернівціводоканал» згідно п. п. 4.3; 3.3 “Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”.

4. Відповідальність за технічний стан водопровідно - каналізаційних мереж і колодязів несе власник мережі.

Начальник КП «Чернівціводоканал»

Б.Г.Максимюк

Головний інженер КП «Чернівціводоканал»

Ю.С.Рихло

Вик.Пасере Л.Є.
тел.54-75-21

