

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ЧЕРНІВЦІГАЗ»

№ 13/11 від 09 04 2015 року

Управління Служби безпеки України в
Чернівецькій області

58001, м. Чернівці, вул. Шевченка, 1-А

Технічні умови
на зовнішнє газопостачання

ПАТ «Чернівцігаз» дає дозвіл на проектування системи газопостачання природним газом багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Чернівці, вул. Українська, буд. №44-А (далі - Об'єкту), на наступних умовах:

1. Зовнішні мережі, точка підключення:

1.1. Місце забезпечення потужності – розподільчий газопровід низького тиску по вул. Українській в м. Чернівці.

1.2. Тип приєднання – нестандартне. Проектний надлишковий тиск газу в місці приєднання – не більше 0,003 МПа.

1.3. Місце приєднання (запроектована межа балансової належності) – на межі земельної ділянки кадастровий номер 7310136600:02:002:0007.

1.4. Величина пропускної потужності Об'єкту замовника – не більше 230 куб. м на годину.

1.5. Виконати гідравлічний розрахунок системи газопостачання від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

1.6. Забезпечити вільний доступ першого відключаючого пристрою на газопроводі (по ходу газу). На зовнішніх надземних газопроводах відключаючі пристрої (кульові крани) виконати на фланцевих з'єднаннях або під приварку.

1.7. На поверхні землі вздовж траси підземного газопроводу завширшки 2 м з обох сторін від осі газопроводу в плані виділити технічні смуги, в межах яких не допускається складання матеріалів, обладнання, садіння дерев, влаштування тимчасових споруд і будівель.

1.8. На підземних газопроводах передбачити контрольні трубки:

- в місцях врізки; на кутах поворотів;
- в місцях пересічень з підземними інженерними мережами, прокладеними в каналах;
- на одному кінці футляра газопроводу; на вводах в будинок.

1.9. Для захисту від механічних пошкоджень контрольних трубок передбачити ковери, які установити на бетонній, залізобетонній або іншій основі, яка забезпечує стійкість та виключає їхнє осідання.

2. Облік газу:

2.1. Виконати технічні вимоги (умови) №202 від 02.04.2015р. до встановлення комерційних вузлів обліку природного газу (КВО) згідно додатку до цих технічних умов (додається). Проектну документацію щодо виконання цих вимог погодити в управлінні контролю та організації обліку газу ПАТ «Чернівцігаз».

3. Розробка та погодження проектної документації :

3.1. Забезпечити розробку проектної документації на зовнішнє газопостачання з урахуванням усіх будівельних норм та стандартів, чинних на час її передачі у виробництво.

3.2. Напрямок прокладання мереж зовнішніх газопроводів погодити у встановленому порядку з Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради (м.Чернівці, вул. Б.Хмельницького, 64-А).

3.3. Проектною документацією, при необхідності, врахувати заходи і витрати на відновлення дорожніх покриттів і зелених насаджень, ушкоджених при прокладанні газопроводів.

3.4. Розроблену проектну документацію до початку робіт погодити з ПАТ «Чернівцігаз» (м.Чернівці, вул. В.Винниченка, 9а), іншими зацікавленими організаціями, юридичними та фізичними особами, а також – відповідними експлуатуючими службами суміжних комунікацій та мереж.

3.5. Виконати експертизу проектної документації згідно вимог чинного законодавства.

4. Технічний нагляд за будівництвом:

4.1. Всі роботи по газифікації та технічний нагляд здійснюється у встановленому законодавством порядку.

4.2. До початку будівельно-монтажних робіт повідомити зацікавлені установи та організації згідно вимог чинного законодавства.

5. Умови приєднання та пуску газу:

5.1. Приєднання виконати згідно вимог діючого законодавства.

5.2. Об'єкти системи газопостачання (газоспоживання) повинні відповідати вимогам законодавства. Передбачені проектом матеріали та технічні пристрої повинні мати необхідну документацію (свідоцтво про відповідність, експлуатаційно-технічну документацію, дозвіл на використання, сертифікати якості, тощо).

5.3. Виконати ущільнення вводів та випусків всіх підземних комунікацій, що проходять крізь підземну частину (фундаменти) зовнішніх стін Об'єкту.

5.4. Після прийняття в експлуатацію газопроводів перед пуском газу нанести на виконавчу зйомку М 1:500 прокладені мережі зовнішніх газопроводів.

5.5. Врізка газопроводу та пуск газу здійснюються ПАТ «Чернівцігаз» в установленому законодавством порядку.

Технічні умови не є підставою для початку виконання будівельно-монтажних робіт.

Гончар В.М.
Перший заступник голови правління -
Головний інженер



Зеленько, 548982

8652

2 ека