

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

Додаток 1

до договору про
тимчасове приєднання до
електричних мереж від
«29» серпня 2023 року
№ 1508-23-С

Дата видачі: «29» серпня 2023 року

Назва

об'єкта:

Багатоповерховий житловий будинок

Замовник:

**УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ**

1. Місце розташування об'єкта замовника **м. Чернівці, вул. Українська, 44А**
Функціональне призначення об'єкта **багатоквартирний житловий будинок**
2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:
енергії : ___ кВт;
I категорія ___ кВт;
II категорія ___ кВт;
III категорія ___ кВт;
3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої
дозволеної (приєднаної) потужності **120,0 кВт; Напряга – 0,4 кВ**
I категорія ___ кВт;
II категорія ___ кВт;
III категорія 120,0 кВт;

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦІЄЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)

- 4.1.Тимчасове джерело електропостачання: **ПС 110/10/6 "Стаханівська", КЛ-6 кВ РП-1**
- 4.2.Тимчасова точка забезпечення потужності: **РУ-0,4 кВ ЗТП-207**
- 4.3.Тимчасова точка приєднання: **вивідні клєми першого комутаційного апарату в щиті обліку об'єкта**
- 4.4.Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:
- 5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця розташування електроустановок замовником):

Виконати будівництво ВРП-0,4кВ на об'єкті.

Виконати встановлення післяоблікового комутаційного апарату номіналом 200А в ВРП-0,4кВ об'єкта.

Виконати будівництво електричних мереж внутрішнього електропостачання напругою

Виконати заходи із забезпечення нульового перетоку реактивної потужності на межі балансової належності.

Директор з розвитку мереж

Світайло П.М.



Сумарна потужність по окремих об'єктах (житлових та нежитлових приміщень) не повинна перевищувати сумарної потужності замовленої до приєднання.

5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: не вимагається.

5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: не вимагається.

5.4. Вимоги до безпеки електропостачання: відповідно до вимог ПУЕ.

6. Вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку:

Встановити лічильники електричної енергії на межі балансової належності в шафі обліку. Обліки електроенергії встановити на базі електрولیчильників, які пройшли перевірку або державну метрологічну атестацію із трансформаторами струму та пристроями дистанційної передачі даних SMART. Конструктивне виконання, марку та тип лічильників виконати відповідно до п.1.5.6 ПУЕ та п. 5.13.1. ККО.

Передбачити встановлення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСКОЕ) або локального устаткування збору та обробки даних (ЛЮЗОД). Розробити та погодити з АТ «Чернівціобленерго» технічне завдання та проєкт автоматизованої системи обліку електроенергії (АСКОЕ) чи локального устаткування збору та обробки даних (ЛЮЗОД) на базі лічильників EPQS 122.21.18 LL, SL 7000 (Itron) або ZMG 410. b37 чи аналога.

Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

7. Для тимчасового одержання потужності оператору системи розподілу необхідно виконати:

7.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних:

Виконати будівництво КЛ-0,4кВ з РУ-0,4 кВ ЗТП-207 до шафи обліку об'єкта.

Виконати встановлення комутаційного апарату в РУ-0,4 кВ ЗТП-207 на приєднанні кабельної лінії номіналом 200А, що живитиме об'єкт.

Встановити на межі балансової належності шафу обліку з комутаційним апаратом (ввідними) номіналом 200А.

7.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: відсутні.

7.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: відсутні.

7.4. Вимоги до безпеки електропостачання: відповідно до вимог ПУЕ.

Специфікація та вартість обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання:

№ з/п	Перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для надання послуги з приєднання	Одиниця	Кількість	Вартість, грн (без ПДВ)	ПДВ, грн	Всього, вартість, грн (з ПДВ)
1	-	-	-	-	-	-
Всього:		-	-	-	-	-

Оператор системи розподілу:

АТ «Чернівціобленерго»

58008, Україна, м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А

ЄДРПОУ 00130760

МФО 320478

Р/р UA903204780000026000000184898 в

АБ «Укргазбанк»

тел: (0372) 52-42-45

М.П.

Світайло П.М.

2023 року

Замовник:

Управління СБУ у Чернівецькій

58029, м. Чернівці, Шевченка, 1А

ЄДРПОУ 20001786

МФО

Р/р

тел: 0503380217

М.П.

Петров М.М.

(підпис, П.І.Б.)

2023 року

Примітка: Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

СБУ

Договір
про тимчасове приєднання до електричних мереж
№ 1508-23-С

м. Чернівці

«29» серпня 2023 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», платник податку на прибуток на загальних підставах в особі Директора з розвитку мереж **Світайла Павла Миколайовича**, який діє на основі Довіреності №627 від 01.02.2023р., далі – Оператор системи розподілу, з однієї сторони, та

УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

в особі начальника **Петрова Михайла Миколайовича**, що діє на підставі Указу Президента України №522/2022 від 20.07.2022 року, далі Замовник з іншої сторони, (далі – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей договір про тимчасове приєднання електроустановок Замовника до

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж Оператора системи приєднується:

Багатоповерховий житловий будинок за адресою м. Чернівці, вул. Українська, 44А

1.2. Місце (точка) забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється в **РУ-0,4 кВ ЗТП-207**

1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється **вивідні клеми першого комутаційного апарату в щиті обліку об'єкта**

1.4. Основні технічні характеристики приєднання: **Будівництво КЛ-0,4 кВ**

1.6. Замовлено до приєднання потужність у точці приєднання: **120 кВт**

1.7. Категорія надійності електропостачання **III**

1.8. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності буде становити **0,4 кВ, II клас**

1.5. Тип приєднання згідно кодексу системи розподілу: **нестандартне приєднання**

2. Предмет договору

2.1. За цим Договором Оператор системи розподілу забезпечує надання послуги з тимчасового приєднання електроустановок об'єкта Замовника відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення, влаштування вузла обліку та здійснює підключення електроустановок об'єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору.

2.2. Оператор системи розподілу здійснює заходи з тимчасового приєднання до електричних мереж системи розподілу та влаштування вузла обліку на умовах цього Договору.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Оператор системи розподілу зобов'язаний:

3.1.1. Надати Замовнику Технічні умови тимчасового приєднання.

3.1.2. Надати Замовнику рахунок вартості робіт із влаштування вузла комерційного обліку після погодження розробленої замовником проектної документації.

3.1.3. Виконати облаштування вузла обліку з електролічильником.

3.1.4. Протягом 5 робочих днів з дня прийняття на баланс лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання надати Замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання.

3.1.5. Не пізніше двох календарних днів з дати подачі заяви про оформлення паспорта точки розподілу та укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (або внесення змін до діючих договорів) здійснити підключення електроустановки Замовника до електричних мереж системи розподілу після підписання акта надання послуги з тимчасового приєднання, повної (стовідсоткової) оплати послуги з приєднання та послуги з влаштування вузла обліку.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. У строк не більше 5 календарних днів з дати отримання від оператора системи розподілу Договору та технічних умов, повернути оператору системи розподілу для реєстрації.

3.2.2. Привести у відповідність вимогам технічних умов внутрішні електромережі.

3.2.3. Розробити та узгодити з оператором системи розподілу проектну документацію на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання на підставі отриманих технічних умов на тимчасове приєднання,

3.2.4. Виконати на користь оператора системи розподілу будівельно-монтажні та пусконаладжувальні роботи щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання.

3.2.5. Передати оператору системи розподілу розробленої та погодженої в установленому законодавством порядку з усіма заінтересованими сторонами проектно-кошторисної документації на лінійну частину приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання та земельпорядної документації на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної частини приєднання.

3.2.6. Забезпечити відповідність технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів, що підтверджується довідкою Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

3.2.7. Передати введені в експлуатацію у встановленому порядку електричні установки і мережі лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у власність оператору системи розподілу для подальшого здійснення оператором системи розподілу державної реєстрації права власності на зазначені установки і мережі.

3.3. Оператор системи розподілу послуг має право:

3.3.1. У разі неналежного виконання Замовником умов цього Договору призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов цього Договору.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Подавати Оператору системи розподілу звернення, скарги, претензії та заяву про відшкодування коштів та сплату пені за порушення строків надання послуги з приєднання та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення Оператором системи розподілу причин скарги.

3.4.2. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих (діючих) повітряних та/або підземних електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики звернутися до їх власника з метою укладення окремого договору щодо надання послуг з перенесення відповідних об'єктів електроенергетики згідно зі статтею 21 Закону України «Про ринок електричної енергії».

3.5. Обладнання електричних мереж перебуває у власності та технічній експлуатації тієї сторони, яка здійснювала його будівництво (у випадку нового будівництва).

3.6. У випадку реконструкції та/або технічного переоснащення обладнання електричних мереж такі мережі перебувають у власності та технічній експлуатації первинного власника таких мереж.

4. Вартість приєднання, порядок розрахунків та строк надання послуги

4.1. Плата за створення електричних мереж лінійної частини не нараховується у зв'язку із вибором точки приєднання на межі земельної ділянки Замовника та виконанням робіт з будівництва лінійної частини приєднання замовником на користь ОСР.

4.2. Вартість улаштування вузла обліку буде визначена після розроблення та погодження із Оператором системи розподілу проектною документацією та оформлюється додатковою угодою до даного Договору.

4.3. Строк надання послуги з тимчасового приєднання становить 180 календарних днів, починаючи з наступного від дня підписання сторонами Договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку неналежного виконання або невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

5.2. Оператор системи розподілу несе відповідальність за недотримання змісту, необґрунтованість виданих технічних умов та неправильність розрахунку плати за приєднання до електричних мереж системи розподілу.

5.3. За порушення строків виконання зобов'язань за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості послуги з приєднання за кожний день прострочення.

5.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має не пізніше ніж через 10 днів письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України або її територіальним представництвом. Строк виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі продовжується на строк дії обставин непереборної сили.

6. Надання послуги з приєднання до електричних мереж ОСР

6.1. Про факт виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії сторони, які виконували будівельно-монтажні роботи електричних мереж лінійної частини приєднання та/або електричних мереж оператора системи розподілу та влаштування вузла обліку відповідно, письмово повідомляють іншу сторону.

6.2. Оператор системи розподілу протягом 2 робочих днів після отримання/направлення повідомлення про виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії оформити із замовником акт надання послуги з тимчасового приєднання.

6.3. Факт надання послуги з тимчасового приєднання підтверджується актом надання послуги з тимчасового приєднання.

6.4. Факти влаштування вузла комерційного обліку та введення його в експлуатацію, підтверджується актом введення та актом його опломбування.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

8. Строк Договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань на період дії військового стану на території України, але не довше ніж до 31.08.2024р, а в частині приведення приєднання електроустановки Замовника до вимог Кодексу систем розподілу протягом 6 місяців від дня закінчення військового стану.

8.2. Цей Договір може бути змінено або розірвано за ініціативою будь-якої Сторони у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.3. Строк цього Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі Сторін у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.4. Цей Договір може бути розірвано у порядку, встановленому чинним законодавством, у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.5. Цей Договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності, якщо Замовник не повернув у визначені п. 3.2.1. строки Договору підписаний примірник договору.

9. Інші умови Договору

9.1. Умови цього Договору можуть бути змінені і оформляються додатковими угодами до нього.

9.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються Сторонами письмово в паперовій формі та підписуються уповноваженими особами обох Сторін.

9.3. Врегулювання питань обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та їх відповідності нормативно-правовим актам під час виконання цього Договору здійснюється Державною інспекцією енергетичного нагляду України згідно зі статтею 21 Закону України «Про ринок електричної енергії».

9.4. Приведення у відповідність приєднання даної електроустановки до вимог Кодексу систем розподілу та Правил тимчасового приєднання здійснити протягом 6 місяців після скасування та припинення на території України дії воєнного стану.

9.5. Сторони мають письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

9.6. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:

1. Технічні умови тимчасового приєднання;

9.7. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Оператора системи розподілу.

10. Місцезнаходження Сторін

Оператор системи розподілу:

АТ «Чернівціобленерго»
58008, Україна, м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А
ЄДРПОУ 00130760
МФО 320478
Р/р UA903204780000026000000184898 в
АБ «Укргазбанк» тел: (0372) 52-42-45
тел: (0372) 52-42-45

М.П.

Світайло П.М.

(підпис: П. І. Б.)

» 2023 року

Замовник:

Управління СБУ у Чернівецькій
58029, м. Чернівці, Шевченка, 1А
ЄДРПОУ 20001786
МФО
Р/р

тел: 0503380217

М.П.

Петров М.М.

(підпис: П. І. Б.)

» 2023 року

