

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 153»
ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ»**

вул. Ак. Богомольця, 15,
м. Харків, 61157
тел. +38(066) 645-86-80
E-mailsch_153@ukr.net,
сайт: <http://school153.edu.kh.ua/>,
код ЄДРПОУ 36225311

**MUNICIPAL INSTITUTION
«KHARKIV LYCEUM № 153
KHARKIV
CITY COUNCIL»**

Ac.Bogomolets street, 15,
Kharkiv, 61157
Tel +38(066) 645-86-80
E-mailsch_153@ukr.net,
<http://school153.edu.kh.ua/>
USREOU36225311

27.05.2024 № 01-26/471-24

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на приєднання до теплових мереж

споруди цивільного захисту на території Харківського ліцею №153 ХМР за
адресом: 61157, Харківська область, м. Харків, вул. Академіка Богомольця, 15.

1. Підключення системи теплопостачання споруди, що проектується, передбачити в існуючому тепловому пункті (ІТП). Загальне теплове навантаження ІТП складає 0,432 Гкал/год. ІТП обладнаний лічильником теплової енергії Х-12 та змішувальним насосом (елеватором) $dc=13,3$ мм. Гарантований перепад тиску на введенні – 0,252 МПа. Підключення системи теплопостачання захисної споруди виконати після лічильника теплової енергії. Під час використання захисної споруди в холодний період року проводити зниження споживання теплової енергії для існуючої будівлі, забезпечуючи загальне споживання не більше існуючого теплового навантаження 0,432 Гкал/год.
2. Загальне теплове навантаження захисної споруди становить 0,115 Гкал/год. У тому числі:
 - На опалення - 0,014 Гкал/год
 - На вентиляцію - 0,101 Гкал/год
 - На гаряче водопостачання - відсутнє.
3. Параметри теплоносія після змішувального насоса:
 - У подавальному трубопроводі - 80°C;
 - У зворотньому трубопроводі - 60°C.
4. Системи опалення і теплопостачання на введенні обладнати запірною-регулюючою арматурою.

Директор комунального закладу
"Харківський ліцей №153
Харківської міської ради"



Лариса ЖОЛНОВАЧ