



ЛВІВОВЛЕНЕРГО

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ)
«ЛВІВОВЛЕНЕРГО»
ЗАХІДНИЙ РЕМ (Яворівська частина)**

Поштова адреса:

(0259)2-28-87

(0259)2-28-87

м. Яворів, вул. Маковія, 34

kanc_ia@loe.lviv.ua

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ

до електричних мереж електроустановок

Додаток №1

до договору про приєднання
до електричних мереж

№ 245-0742/2 від 31.12.2020
року

Дата видачі 31.12.2020 року

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, ТзОВ "ЯНІВБУД"

(назва об'єкта та повне найменування замовника)

1. Місцезнаходження об'єкта замовника:

Яворівський р-н., смт. Івано-Франкове, вул. Яворівська, 37а

Функціональне призначення об'єкта

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію:

2020

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл

електричної енергії

0 кВт

I категорія

0 кВт

II категорія

0 кВт

III категорія

0 кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахування існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:

50 кВт

I категорія

0 кВт

II категорія

0 кВт

III категорія

50 кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

- електроопалення

0 кВт

- електроплити

0 кВт

- гаряче водопостачання

0 кВт

4. Джерело електропостачання ПС-110/35/6кВ №254 "Л-18"(Т-2), ПС-35/10кВ №144 "Страдч"(Т-1), ТП-422-13(Т-1)

(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

номер ПЛ-10 кВ 144-26

(опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності РУ-0,4 кВ ТП-422

(диспетчерська назва ЛЕП, ТП, ПС)

номер опора № --

(опори або обладнання)

6. Точка приєднання на входних затискачах дооблікового автоматичного вимикача 0,4 кВ в шафі комерційного вузла обліку електричної енергії, U=0,4кВ

(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу:

а) Змонтувати ввідно-розподільний пристрій об'єкту;

б) Прокласти провід, (кабель) від ввідно-облікового пристрою до ввідно-розподільного пристрою об'єкту;

в) Забезпечити виконання вимог пункту 8 "Правил охорони електричних мереж", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209".

г) Лінію будівельних механізмів об'єкту (ПЛ-0,4 кВ ТП-422-13 Л-7) - демонтувати.

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

а) згідно вимог ПУЕ.

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж а) -:

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

а) Згідно вимог ПУЕ.

1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

а) Забезпечити влаштування комерційного вузла обліку електричної енергії (ВОЕ) на межі розподілу електричних мереж. ВОЕ необхідно встановлювати відповідно до вимог ПУЕ, Кодексу комерційного обліку та проектних рішень (типових проектних рішень), таким чином, щоб була забезпечена технічна можливість безперешкодного доступу до нього відповідальних працівників ПрАТ "Львівобленерго" та інших зацікавлених сторін. Для розрахункового обліку електричної енергії мають використовуватися засоби обліку, які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів виміральної техніки та рекомендаціям щодо технічних характеристик лічильників, що оприлюднені на офіційному веб-сайті ПрАТ «Львівобленерго». Згідно статті 74 Закону України про ринок електричної енергії, п.4.2 Кодексу системи розподілу, влаштування вузла обліку повинно бути виконане оператором системи розподілу або іншим зареєстрованим постачальником послуги комерційного обліку (ППКО) за рахунок Замовника.

II. Вимоги до електроустановок ОСР

1. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення:

1.1.1. Запроєктувати та змонтувати в РУ-0.4 кВ ТП-422-13 І СШ-0.4 комутаційний апарат для приєднання ЛЕП-0.4 кВ об'єкту. Тип, параметри та місце установки комутаційного апарату визначити проектом.

1.1.2. Запроєктувати та побудувати ЛЕП-1 кВ від РУ-0.4 кВ ТП-422-13 до ввідно-облікового пристрою об'єкту. Тип ЛЕП 1 кВ, переріз проводів чи жил кабелів визначити проектом. У випадку вибору проектом варіанту будівництва ПЛ-1 кВ застосувати самоутримні ізольовані проводи (СІП).

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізолюваною нейтраллю тощо:

1.2.1. -:

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку:

1.3.1. -:

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги:

1.4.1. -:

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається:

2.1. -:

Примітки: Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

За необхідності проведення розділу загальнобудинкового комерційного вузла обліку електроенергії забезпечити влаштування індивідуального обліку електричної енергії згідно розробленого та погодженого проекту у встановленому порядку. Для цього звернутись у виробничо-договірний відділ ПрАТ «Львівобленерго» за адресою: м. Львів, вул. Сяйво, 10. (тел. 239-22-33)

Оператор системи розподілу:

ПрАТ "Львівобленерго"

м. Яворів, вул. Маковея, 34

р/р UA 71 325796 0000026000302583902 у Філія Львівського

обласного управління АТ "Ощадбанк"

МФО 325796, ЄДРПОУ 00131587

ІПН 001315813027

свідоцтво платника ПДВ № 100335219

Контактний тел.: 64-335

Замовник:

ТЗОВ "ЯНІВБУД"

Львівська обл., Яворівський р-н., м.Новояворівськ,

вул.Львівська, 8

ЄДРПОУ 41262617

М. П.

Головний інженер РЕМ

Гіщак І.І.

(підпис, П. І. Б.)

31.12.2020р.



/ Кобзяк Ольга Миколаївна

(підпис, П. І. Б.)

" _____ 20 _____ року

Виконав: Стецик В.Я., тел.64-335