




«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор КП «ІКП»

Сергій МАЗУРЕНКО

2024 р.



ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на підключення до системи водопостачання та водовідведення по об'єкту:

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Іршанського ліцею за адресою: Житомирська область, Коростенський район, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 20.

1. Джерело водопостачання – водопровідні мережі смт. Іршанськ.
2. Місце підключення – вулична водопровідна мережа - Ø 150мм з сталевих труб по вул. Шкільна.
3. Прокладку водопроводу і його діаметр визначити проектом. На місці врізки в існуючий водопровід встановити новий колодязь з відповідною запірною арматурою.
4. Лічильник води встановити на вводі в споруду, з дотриманням вимог зазначених в заводському паспорті і зручному для обслуговування місці.
5. Встановлення лічильника погодити з Іршанським КП, введення в дію лічильника проводити окремим актом за участю представника ІКП.
6. Водовідведення – підключення здійснити до діючої каналізаційної мережі - Ø 200мм з керамічних труб Ліцею.
7. Зовнішнє пожежогасіння виконати від існуючих пожежних гідрантів.

Начальник ВГ

Світлана ГРИГОРЧУК