



Товариство з обмеженою відповідальністю
"УКРАЇНСЬКА АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ"
ЄДРПОУ 42636021
Україна, 08321, Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Чубинське,
вул. Яблунева, буд. 12, кв. 44
+38-098-775-14-36, +38-098-769-56-88

Лист

Вих.№ 20240501-01

"01" травня 2024 року

*"про відсутність потреби у
технічних умовах щодо
водопостачання та каналізації"*

Проектом " Реконструкція АГЗП під автозаправний комплекс, по вул.
Чигиринська, 524, в м. Черкаси", нові технічні умови на під'єднання до мереж
водопостачання та каналізації непередбачені, через наявні технічні умови видані
КП "Черкасиводоканал" №31 від 18.06.2019 року.

ТОВ «УАПК»



В.В. Корінь

4.3

7

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»
Черкаської міської ради

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 11

віа "14" 06 2019 року

На придбання об'єкта

« Реконструкція АЗГП під автозаправочний комплекс»,
(найменування об'єкта будівництва)

до централізованих систем водопостачання та водовідведення міста Черкаси.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

- 1.Замовника - Приватне підприємство «ВЕТТА Плюс»
- 2.Найменування об'єкта будівництва – Реконструкція АЗГП під автозаправочний комплекс
- 3.Місце знаходження об'єкта будівництва – м.Черкаси, вул. Чигиринська, 524
- 4.Вид будівництва (повн. реконструкція) - реконструкція
- 5.Проектна організація (найменування, адреса, № телефону, ГП) - ТОВ «ЧЕРКАСАРХПРОЕКТ»
- 6.Нормативні терміни:
 проектування - 2019
 будівництва - 2019
 введення об'єкта в експлуатацію
- 7.Орієнтовна контурна вартість об'єкта (тис.грн.)-

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

- 1.Потреба у воді 3,0 куб.м/добу, максимальні витрати 1,48 л/с. Відпуск води проводиться: цілодобово.
- 2.Вода, що подається, відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» повністю.
- 3.Місцем підключення водопровідної мережі є існуючий колодязь на відомчій водопровідній мережі по вул. Чигиринській з тиском в точці підключення від 1,0 до 1,5 атм. (кг/кв.см).
- 4.Мережа міська – кільцева.
- 5.На ділянці мережі, яка проектується, встановити оглядовий колодязь, заірну арматуру.
- 6.Рекомендований матеріал для труб – згідно вимог ДБН.
- 7.Глибина закладання – 1,8 м (згідно із ДБН В.2.5-74:2013).
- 8.На водопровідному ввіді водомірний вузол обладнати – Лічильник встановити в оглядовому колодязі в місці придбання до відомчої

Handwritten signature



водопровідної мережі.

Розрахунок за надані послуги проводити з ПП «Андіс-Техно» як субабонент.

9. Особливі умови -

Підключення автозаправного комплексу ПП «Ветта Плюс» по вул. Чигиринській, 524 до існуючого колодязя на відомчій водопровідній мережі по вул. Чигиринській виконати трубами Д= /по розрахунку/мм із встановленням запірної арматури та приладу обліка.

Будівництво та приймання споруд в експлуатацію здійснювати згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (із змінами).

При прокладенні водопровідної мережі із поліетиленових труб, для можливості визначення в подальшому місця прокладення трубопроводів трасошукачем, передбачити прокладку на водопроводі поліетиленової стрічки з вмонтованим в неї сталевим проводом перерізом 2,5-4,0 мм².

Дозвіл на прислання до відомчої водопровідної мережі від власника ПП «Андіс-Техно» - оформлено.

10. Точка розподілу є - водопровідний колодязь із запірною арматурою на підключенні в міську водопровідну мережу.

УМОВИ ВОДОВИДВЕДЕННЯ

І. Санітарно-технічні показники стічних вод:

- а) середньодобове скидання стоків - 2,25 куб.м/добу;
- б) максимальне скидання стоків 3,08 л/с;
- в) коефіцієнт нерівномірності 1,5;
- г) БСК₅ до 160 мг/л;

д) характерні (інтраденити стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично-допустимі концентрації в стеках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

не більше	мг/л;
не більше	мг/л і т.д.

Концентрації солей важких металів повинні відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженими Наказом Мінрегіону України від 01.12.2017 №316, зареєстрованими в Мінюсті 15.01.2018 за №56/31508.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В. 2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішня мережа та споруди, «Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення» затвердженими Наказом Мінрегіону України від 01.12.2017 №316, зареєстрованими в Мінюсті 15.01.2018 за №56/31508 та місцевим Правилам приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Черкаси, затвердженим рішенням Черкаського міськвиконкому від 28.04.2019 за №480. Правилам користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України затвердженим Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року №190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

7.10.2008 року за №936/15627.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та виконання організаційно-технічних заходів:

- а) використання безфосфатних миючих засобів
- б)

3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення є існуючий колодязь на відомчій каналізаційній мережі по вул. Чигиринській.

Підключення автозаправного комплексу по вул. Чигиринській, 524 до відомчої каналізаційної мережі виконати трубами Д=по розрахунку/ мм з обов'язковим облаштуванням контрольного колодязя вибору стічних вод та зовнішнього масложироуловлювача.

4. Точка розподілу є точка підключення в міську каналізаційну мережу.

5. Особливі умови

Будівництво та приймання споруд в експлуатацію здійснювати згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (із змінами).

Дозвіл на приєднання до відомчої каналізаційної мережі від власника ПП «Андіс-Техно» - оформлено.

(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками, єдиного або роздільного випусків промислових, занових і побутових стоків тощо на території підприємства, облаштування контрольних колодязів тощо).

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осали локальних очисних споруд у господарсько-побутову каналізацію населеного пункту не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видає технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина шоста статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Директор підприємства



С.В.Овчаренко



[Handwritten signature]