

ФОП ОСАДЦА Т.Р.

АРХІТЕКТОР

смт. Локачі, вул. Миру, 11 кв. 9

45500, Волинська обл. Локачинський р-н,

ЄДРПОУ 3167421651

р/р 223052990000026001030800766 АТ КБ «Приватбанк» м. Луцьк,

МФО 303440,

Вихідний № 189.3

Від 24.06.2024 р.

Департаменту дозвільних процедур

Для об'єкту проектування "Нове будівництво магазину по вулиці Грушевського в смт Колки Луцького району Волинської області." передбачено стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок згідно ТУ005001-300524-102-33-1-000000-1 від 30.05.2024р. від існуючої опори № 62 (що розташована поряд) тому проект на зовнішнє електропостачання не розроблявся і проектування не проводилося.

Підприємець



Т.Р. Осадца

Підготував ГАП Віктор СЕМЕНЮК.

1.3.1 Для облаштування вузла розрахункового обліку електричної енергії будівельного майданчика передбачити та встановити окрему конструкцію на межі (на території) земельної ділянки замовника. Для можливості приєднання до електричних мереж струмоприймачів будівельного майданчика подати повідомлення/декларацію про початок виконання будівельних робіт.

1.4 Вимоги до безпеки електропостачання

1.4.1 згідно ПУЕ та ДБН.

1.5 Вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку

1.5.1 забезпечити електроустановку розрахунковим вузлом обліку активної електроенергії для розрахунку за спожитою електричною енергією. Для обліку електричної енергії використовувати засіб комерційного обліку згідно вимог Кодексу комерційного обліку та рекомендацій ПрАТ «Волиньобленерго». Тип та марку засобу обліку визначити проектом.

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1 Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати

1.1 Вимоги до електромереж основного та резервного живлення

1.1.1 відповідно до Технічного завдання на проєктування

1.2 Вимоги до релейного захисту й автоматичної компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо

1.2.1 виконати згідно ПУЕ.

1.3 Вимоги до телемеханіки та зв'язку

1.3.1 не вимагається

1.4 Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги

1.4.1 виконати згідно ПУЕ.

2 Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається

Примітки(стандартне)

Оператор системи розподілу:

ПрАТ "Волиньобленерго" Маневицька філія
смт. Маневичі, вул. Героїв Майдану, 7
р/р UA893204780000026005000170584
у ПАТ "Укргазбанк", м.Київ, код послуги 1001001
МФО 320478, ЄДРПОУ 00131512
ІПН 001315103179

свідоцтво про внесення ІПН № 100332515

Директор Маневицької філії

В.В.В. (ІТЯКО)

30.05.2024

№ 533

Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання згідно з умовами договору про приєднання.