

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**



01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а,тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/рUA393057490000002600030998102 вАТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,МФО 305749, ЄДРПОУ03327664

№11630 від 10.06.2021

ТОВ "КЕРМАБЛОКИ-ІНВЕСТ"

Дійсні два роки

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ №11630
(замість ТУ-№11630 від 02.05.2019)
на каналізування об'єкта**

1.Адреса: в межах вулиць Кирилівської (Фрунзе), Нижньоюрківської та пров.Мильного

2.Назва: "Будівництво житлового комплексу з об'єктами соціального і громадського призначення та підземним паркінгом"

3.Стічні води в кількості: 930,03 м3/добу, 48,71 л/сек., в т.ч. додатково м3/добу, (в т.ч. господарчо-побутових 880,81 (в т.ч. 1-ша черга - 58,35 (в т.ч. житло - 55,9; вбуд.прим. - 1,91; паркінг - 0,54); 2-га черга - 67,06 (в т.ч. житло - 65,85; вбуд.прим. - 1,22); 3-тя черга - 93,91 (в т.ч. житло - 82,24; вбуд.прим. - 1,11; дитячий садочок 0 10,56); 4-та черга - 49,95 (в т.ч. житло - 46,66; вбуд.прим. - 1,05; паркінг - 2,23; 5-та черга - 91,0 (в т.ч. житло - 87,09; вбуд.прим. - 2,1; паркінг - 1,81); 6-та черга - 109,63 (в т.ч. житло - 105,57; вбуд.прим. - 0,59; паркінг - 3,47); 7-ма черга - 149,64 (в т.ч. житло - 143,68; вбуд.прим. - 2,92; паркінг - 3,04); 8-ма черга - 261,26 (в т.ч. житло - 251,1; вбуд.прим. - 0,25; паркінг - 2,87; дит.сад - 7,04); 9-та черга - 0,00) м3/добу; виробничих – 49,22 (в т.ч. 1-ша черга (кафе) - 6,27; 2-га черга - 0,00; 3-тя черга (дит.садок) - 8,45; 4-та черга (кафе) - 11,76; 5-та черга (кафе) - 9,67; 6-та черга (кафе) - 7,84; 7-ма черга (кафе) - 5,23; 8-ма черга - 0,00; 9-та черга - 0,00) м3/добу) від даного об'єкту можливо підключити:

1-ша черга будівництва - до каналізаційної мережі по вул. Нижньоюрківська при умові перекладання ділянки зазначеної мережі зі збільшенням діаметра від вул. Кирилівська до будівлі №13 по вул. Нижньоюрківська з переключенням існуючих абонентів до новозбудованої водопровідної мережі.

2-га черга будівництва - до каналізаційної мережі від 1-ї черги будівництва після здачі її в експлуатацію при умові перекладання та прокладання ділянки каналізаційної мережі зі збільшенням діаметра по вул. Кирилівська від вул. Нижньоюрківська до вул. Оболонська з переключенням існуючих абонентів до новозбудованої каналізаційної мережі.

3-9 черги будівництва - до каналізаційних мереж від попередніх черг будівництва після їх будівництва та здачі в експлуатацію.

4.Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5.Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПрАТ „АК“Київводоканал”.

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодезь відповідно до п.6.1.1 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ „АК“Київводоканал”.

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК“Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ „АК“Київводоканал”.

* “Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”, затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодезів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодезів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодезів і дощоприймачі зливостічних колодезів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ „АК“Київводоканал” (вул. Електротехнічна, 16).



17.Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах каналізації, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління-генеральний директор

С.Крушановський

**Заступник генерального директора
з технічних питань та перспективного
розвитку**

С.Горкуценко

**Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
каналізаційного господарства**

Ю.Мазур

Директор Розрахункового департаменту

В.Люлін

**Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації**

О.Непочатов

**Начальник сектору інженерного
забезпечення Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації**

О.Пунда



серія TV № 015616



ПрАТ «АК «Київводоканал»