

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**



01015, м.Київ-15, вул. Лейтенантська, 1а, тел.(044) 254-55-31, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р UA393057490000002600030998102 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, СДРНОУ 03327664

№13844 від 21.07.2023

**ТОВ "ПАЙНЕРІ ПАРК"
для ТОВ "КЖБК БМУ-1"**

Дійсні два роки

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ №13844
(замість ТУ-№13844 від 02.07.2021)
на каналізування об'єкта**

1. Адреса: вул. Вавилових, 9-11

2. Назва: "Реконструкція житлового будинку під житловий будинок з паркінгом, вбудовано-прибудованими приміщеннями соціально-громадського призначення та соціально-побутового обслуговування"

3. Стічні води в кількості: 191,17 м³/добу, 9,18 л/сек., в т.ч. додатково м³/добу, (в т.ч. господарчо-побутових 183,4 (в т.ч. житлові секції -149,88; апартаменти - 28,38; вбуд.прим. (офіс, торг. центр, паркінг) - 5,01; дахова газова котельня (власні потреби) - 0,13) м³/добу; виробничих – 7,77 (в т.ч. заклад громадського харчування - 7,27; дахова газова котельня (технологічні потреби) - 0,5) м³/добу) від даного об'єкту можливо підключити: до каналізаційної мережі Д=400мм по вул. Братів Малакових (вул. Житкова) та/або до каналізаційної мережі Д=300мм по вул. Вавилових.

Виконати перекладання ділянки каналізаційної мережі по вул. Академіка Щусьва від вул. Братів Малакових до станції метро "Сирець з переключенням існуючих абонентів до новозбудованої каналізаційної мережі.

4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.

6. При паявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПрАТ „АК“Київводоканал”.

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ „АК „Київводоканал”.

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК „Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ „АК „Київводоканал”.

* “Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”, затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК „Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ „АК „Київводоканал” (вул. Електротехнічна, 16).


17. Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах каналізації, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління-генеральний директор


С. Крушановський

Заступник генерального директора
з технічних питань та перспективного
розвитку


С. Горкуценко

Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
каналізаційного господарства


Ю. Мазур

Директор Розрахункового департаменту


В. Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації


О. Непочатов

Провідний інженер сектору інженерного
забезпечення Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації


Є. Сінгасва

0181194

серія ТУ №

