

від «01» листопада 2022 р.

На проектування підключення: до системи централізованого водопостачання об'єкта: будівлі Бородянського спеціалізованого закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №1 з поглибленим вивченням окремих предметів Бородянської селищної ради Київської області

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ**

- 1. Адреса об'єкта: вул. Центральна, 222, смт.Бородянка, Бучанський район, Київська область, 07801
- 2. Замовник: БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВІДДІЛ ОСВІТИ, нач.відділу освіти Тетяна Кравчук
- 3. Вид будівництва (нове, реконструкція ) капітальний ремонт
- 4. Проектна організація: «АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «ОКСА», Віталій Оксюковський , 0672447041

**УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ**

1. Потреба в воді – 100,42 м3/добу, (витрати води на питні та санітарно – гігієнічні потреби – 96,02 м3/добу, на виробничі потреби–0 м3/добу, на полив 4,4 м3/добу). Користування дозволяється - цілодобово. Відпуск води проводиться рівномірно (періодично) протягом 24 год/добу.

2. Вода, що подається водопроводом, відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» повністю.

Місце підключення - є існуючий водопровідний колодязь ВК-42 водопровідної мережі Двн- 100 мм (труба сталева), з тиском підключення до 3,5 атм. У місці підключення до центральної водопровідної мережі, яка проектується встановити запірну арматуру з вузлом обліку (діаметр визначити проектом).

3. Подача води відповідно до зазначеного тиску гарантується цілодобово.

4. Мережа – тупикова.

5. Рекомендований матеріал для труб – визначити проектом. Глибина закладання – визначити проектом.

6. Водомірний вузол обладнати водолічильником з антимагнітним захистом (діаметр визначити проектом).

7. Особливі умови: Підключення до водопроводу проводити у присутності представника КП БСР "Бородянкатеплопостачання". Технічні умови є складовою частиною вихідних даних на проектування і не дають права на самовільне під'єднання об'єкта до водопровідно-каналізаційних систем. Перед початком виконання робіт в органах місцевого самоврядування отримати дозвіл (ордер) на проведення земляних робіт

Технічні умови дійсні до 01 листопада 2023 року

В.о. директора КП БСР  
«Бородянкатеплопостачання»



В. РОЗУМЕНКО

Виконавець робіт

А. ЛУЦЕНКО

Погоджено:		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № ориг.		

										Арк.
										8
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	2022/4-1-137-ВК.ПЗ				



## ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 21/ю

від «18» серпня 2022 р.

На проектування підключення: до системи централізованого водовідведення будівлі Бородянського спеціалізованого закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням окремих предметів Бородянської селищної ради Київської області

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1. Адреса об'єкта: вул. Центральна, 222, смт.Бородянка, Бучанський район, Київська область, 07801
2. Замовник: БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВІДДІЛ ОСВІТИ, нач.відділу освіти Тетяна Кравчук
3. Вид будівництва (нове, реконструкція ) капітальний ремонт
4. Проектна організація: «АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «ОКСА», Віталій Оксюковський , 0672447041

### УМОВИ КАНАЛІЗАЦІЇ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод :

а) *середньодобове скидання стоків - 96,02 м<sup>3</sup>/добу; в т.ч. (господарчо-побутових -96,02 м3/добу).*

б) характерні інгредієнти токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (в контрольному колодязі і в місці підключення до колектору населеного пункту) БСК 5 250,0 мг/л, завислі речовини 250,0 мг/л, хлориди 160,0 мг/л, сульфати 100,0 мг/л, азот амонійний 20,0 мг/л, нітрити 1,1 мг/л, нітрати 40,0 мг/л, нафтопродукти 5,0 мг/л, СПАР 5,0 мг/л, ХСК 625 мг/л, залізо загальне 1,0 мг/л, фосфати 10,0 мг/л, рН 6,5-9,0 , нерозчинні масла, смоли, мазут, будівельне, промислове, господарське сміття, ґрунт не допускається.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати нормам, які встановлені «Правилами приймання стічних вод України».

2. Місцем підключення до каналізаційної мережі – існуючий каналізаційний колодязь КК-№27 каналізаційної мережі (ДН-300 мм) по вул. Центральна. Глибина прокладання каналізаційної мережі – на рівні існуючого трубопроводу. Рекомендований матеріал для труб – визначити проектом.

3. Особливі умови: Підключення до каналізаційної мережі проводити в присутності представника КП БСР “Бородянкатеплопостачання”.

4. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у каналізацію населеного пункту не приймаються. Технічні умови є складовою частиною вихідних даних на проектування і не дають права на самовільне під'єднання об'єкта до водопровідно-каналізаційних систем.

Перед початком виконання робіт в органах місцевого самоврядування отримати дозвіл (ордер) на проведення земляних робіт.

Технічні умови дійсні до 01 листопада 2023 року

В.о. директора КП БСР  
«Бородянкатеплопостачання»

Виконавець робіт



В. РОЗУМЕНКО

Ю. ЗАГОРНИЙ

Погоджено:		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № ориг.		

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата