



Погоджено
Ірпінський міський голова

В.А. Карплюк

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 85

від 05 вересня 2017р.

На підключення об'єкту, що проектується (реконструюється) Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення та підземним паркінгом, Курілайтене Валерія Іозо.

(найменування об'єкту)

Загальні дані

1. Адреса об'єкту м. Ірпінь, на розі вул. Тургенівська, 21, Соборна, 15 – а, 151-б, 151.
2. Вид будівництва (нове, реконструкція) нове
3. Проектна організація _____
4. Нормативні строки проектування 2017 будівництва 2017 – 2018 р.р. введення до експлуатації _____
5. Кошторисна вартість об'єкту _____
6. Підрядна організація _____

Умови водопостачання

- Споживання води 99 м³/добу
- Вода відпускається рівномірно (періодично) рівномірно
- Вода відповідає державним стандартам ДСанПін 2.2.4-171-10
- 4 Місце підключення до міської мережі Ø 160 мм водопровідна мережа по вул. Тургенівська, тиск в мережі 1.5 ÷ 3.5 атм.
5. Мережу водопроводу на ділянці, що проектується, встановити проектом
6. Матеріал труб поліетилен глибина закладання 1.8 м, водомірні вузли обладнати по БніП 2.04.01-85, водолічильники квартирні встановити на сходовій клітині з метрологічною характеристикою «С», на ввіді в житловий будинок встановити електромагнітний водолічильник IPERL з вбудованим радіо-модулем для дистанційної передачі даних і автоматизованого обліку питної води, опломбувати - представник КП «Ірпіньводоканал».
7. Особливі умови 1. На місці врізці в водопровід d 160 встановити оглядовий колодязь d 1500, запірну арматуру.
2. Закільцювання водопроводу по вул. Тургенівська від вул. Зої Алієвої до вул. Соборна.
3. В підвальної частині житлового будинку встановити підвищувальну насосну станцію (два насосних агрегати з шафою управління з частотним перетворювачем і датчиком тиску, гідроаккумулятор, енергопостачання).
4. Покупка насосного агрегату Гідро – Вакуум на свердловину № 13 по вул. Київська.
5. Покупка двадцяти електромагнітних водолічильників iPERL d 40 з вбудованим радіо модулем.
6. Перед введенням в експлуатацію житлового будинку виконати хлорування і промивку внутрібудинкових мереж.
7. Проект погодити з КП «Ірпіньводоканал»

УМОВИ КАНАЛІЗУВАННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод, що приймаються:

а) середньодобова кількість стоків 99 м³/добу

б) максимальна кількість стоків _____

в) коефіцієнт нерівномірності _____

г) токсичні та шкідливі речовини, їх гранично допустимі концентрації в стоках / в контрольному колодязі / в місці підключення до міського колектора _____

2. Солі важких металів до міської каналізації не приймаються.

3. З усіх інших показників стічних вод повинні відповідати „Правилам приймання стічних вод підприємств у систему каналізації КП «Ірпіньводоканал», 2005 р.

4. Місце підключення до міського колектора Оглядний колодязь самопливного каналізаційного колектора Ø 300 по вул. Тургенівська.

5. Особливі умови _____ 1. Проект погодити з КП «Ірпіньводоканал».

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки, а також осадки локальних очисних споруд в каналізацію не приймаються.

Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міських мереж.

Технічні умови дійсні до _____ вересня 2019 р.

Начальник КП «Ірпіньводоканал»



О.Г. Маркушин