

Мале комунальне підприємство «Винниківське»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 763/1

від 21.12.2020р.

на приєднання «Нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на земельних ділянках по вул. Кільцева 17а (к/н 4610160300:06:002:0095, к/н 4610160300:06:002:0096, к/н 4610160300:06:002:0097, к/н 4610160300:06:002:0098, к/н 4610160300:06:002:0099) у м. Винники.

1. Замовник : *ТОВ «Будтранс»*
2. Адреса об'єкта: *м. Винники, вул. Кільцева 17а.*
3. Найменування об'єкта: *Будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими приміщеннями громадського призначення.*
4. Вид будівництва — *нове будівництво.*
5. Проектна організація: *ФОП Вибранець Ю.Ю.*

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді ~~101,37~~ 101,37 м³/добу, максимальні витрати 4,08 л/сек. Користування дозволяється по потребі. Подача води проводиться протягом 24 год. на добу. Вода, що подається водопроводом, відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 (ГОСТ 2874-82). Тиск в точці підключення від 2,5 до 2,7 АТМ. Точку приєднання уточнити по місцю. Подача води відповідного тиску гарантується.

2. Місцем підключення до водопровідної мережі є ввідний оглядовий колодязь на водопроводі Ду-315 мм. який розташований по вулиці Весняній, діаметр трубопроводу під'єднання запроектувати згідно проекту з врахуванням що даний трубопровід повинен бути закільцьований з ввідним колодцем на водопровідній мережі Ду-160 мм. по вул. Кільцева 9.

3. Приєднання та закільцювання виконати трубопроводом згідно проекту, але не менше Ду-160 мм. В місці під'єднання облаштувати оглядові колодязі та встановити запірну арматуру.

4. Водомірний вузол на вводі обладнати згідно вимог ДБН В.2.5.-74-2013.

5. Точка розподілу - вхідний вентиль на місцях врізки в мережу в водопровідному колодязі.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Середньодобова потреба у скиданні побутових стоків складає — 98,97 м³/добу, максимальна секундна витрата побутових стоків складає 5,68 л/с.

2. Характерні інградієнти, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках в контрольному колодязі і місці підключення до колектору населеного пункту не допускаються. За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам БніП 2.04.03-85, ДБН.В.2.5-75:2013, "Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України" та місцевими Правилами приймання м. Винники».

3. Місцем приєднання до каналізаційної мережі є каналізаційний колектор Ду-300 мм, який проходить по вул. Кільцева з південно-західної сторони від ділянки забудови. Випуск господарсько-побутових, виробничих вод здійснити трубопроводом не менше Ду-200 мм. в каналізаційний колектор Ду-300 мм.

4. Точка розподілу-раструб приєднання випускої труби до каналізаційного колектора Ду-300 мм.

5. При необхідності виносу мережі водовідведення за межі ділянки забудови, проект погодити додатково в МКП «Винниківське».

Проект трубопроводів виконати в двох примірниках, які погодити в МКП «Винниківське». Один проект залишити в МКП «Винниківське».

Виконання земляних робіт, пов'язаних з прокладанням трубопроводів проводити за наявності всіх дозвільних документів. Якщо проєктований трубопровід повинен проходити через територію інших власників, проведення робіт на цій території погодити з ними.

Технічні умови є основою для проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкту до водопровідних мереж населеного пункту.

Технічні умови дійсні на нормативний період проектування та будівництва.

Після завершення будівельно-монтажних робіт отримати дозвіл в МКП «Винниківське» на підключення до мереж водопостачання та водовідведення при здачі мережі в експлуатацію представити в МКП «Винниківське» виконавче знімання.

В п'ятиденний термін після підключення до мережі звернутися в абонентський відділ МКП «Винниківське» укладання договору на послуги.

Директор МКП "Винниківське"



В.С. Хома