



**Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання  
Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області  
Бузівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області**

---

вул. Центральна, 19, с. Бузова, Дмитрівська сільська рада,  
Бучанський район, Київська область, 08120  
тел. 04598 33-1-92, e-mail: [sbuzova@ukr.net](mailto:sbuzova@ukr.net) Код ЄДРПОУ 25667142

Технічне завдання на підключення до теплових мереж об'єкту будівництва  
«Капітальний ремонт громадської будівлі Бузівської загальноосвітньої школи І-ІІІ  
ступенів, за адресою: вул. Центральна (вул.Леніна), буд. 19, с. Бузова, Бучанський район,  
Київська область»

Підключити систему опалення проектуемого об'єкту до теплових мереж згідно  
наступних даних:

Джерело тепла – існуюча місцева газової водогрійної котельні, загальною потужністю  
392кВт на території школи.

У приміщенні котельні розташовані чотири проточних водонагрівача "Діскус-100В"  
продуктивністю 98кВт кожен. Система теплопостачання підключена до теплової мережі  
по залежній схемі з циркуляційними насосами на подавальному трубопроводі.

У котельні передбачено погодозалежне автоматичне регулювання відпуску тепла.

Прокладення трубопроводів від котельні до будівлі школи - підземне у з/б лотках.  
Трубопроводи сталеві попередньоізольовані.

Трубопроводи знаходяться у задовільному стані.

Заміну існуючої зовнішньої мережі теплопостачання не передбачати.  
Теплоносій від котельні згідно паспортних даних – вода з параметрами 85-70°C.

Розрахунок системи опалення вести на реальні показники теплоносія.

Розрахункові температури теплоносія прийняти  $T=50-35^{\circ}\text{C}$ .

Тиск у трубопроводах системи теплопостачання біля джерела тепла 4.0/3.0 бар

У літній період теплопостачання відсутнє.

Місце підключення - Підключитися до теплової мережі на підвальному поверсі у  
приміщенні ІТП після перших відсікаючих засувок.

Діаметр відгалуження та висоту точки підключення – прийняти згідно преокту 2298-П-  
ТМ2 ТОВ «Укренергопром» 2015р. Діаметр теплової мережі на вводі – Ду 100. Висота  
вводу – 04м від рівня підлоги підвалу.

Проектом виконати заміну застарілого обладнання ІТП на нове. Індивідуальний  
лічильник на вводі у будівлю не передбачати.

Заміну системи теплопостачання калориферів вентиляційних систем проектом не передбачати.

Для систем кондиціонування передбачити розрахункову температуру зовнішнього повітря  $+35^{\circ}\text{C}$ .

Директор



Сергій ХАРИТОНЧИК