

УКРАЇНА
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ"
21155959
вул. Митрополита Шептицького, 20
м. Тернопіль, 46008
тел. (0352) 25-04-92, 25-14-83, 104
"04" "02" 2018
Дата видачі " " року

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ
до газорозподільної системи

Замовник приєднання:

Геннадій Степанович Губинський
(повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

Тип приєднання: м. Тернопіль ТР УПН-КП

Розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечує:
Губинський

I. Характеристика об'єкта (земельної ділянки) Замовника

1. Назва: Губинський Степанович

2. Місце розташування:

м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 20

3. Функціональне призначення:

для проживання

II. Розрахункові параметри приєднання

1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на:

вул. Митрополита Шептицького, 20

(місце в існуючій ГРМ, від якого забезпечується потужність та розвиток мереж для потреб Замовника)

2. Точка приєднання об'єкта Замовника встановлюється на:

вул. Митрополита Шептицького, 20

3. Технічна (пропускна) потужність, замовлена в точці приєднання: 883 м.куб на годину.

4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: МПа.

5. Проектний тиск газу в точці приєднання становить: МПа.

6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку):

вул. Митрополита Шептицького, 20

7. Загальна технічна (пропускна) потужність в місці її забезпечення, що має бути створена: м.куб на годину.

Заповнюється за необхідності створення резерву потужності для інших замовників.

III. Вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж зовнішнього газопостачання (від місця забезпечення потужності до точки приєднання), будівництво яких забезпечується Оператором ГРМ, необхідно врахувати таке:

- Діаметр газопроводу визначити гідравлічним розрахунком.
- Труби з поліетилену, які відповідають вимогам ДСТУ Б.В 2.7-73, ДБН 2.5-20-2001.
- Пониження тиску згідно ДБН.

2. Вимоги до оформлення проекту:

- Згідно ДБН та технічних умов

3. Вимоги до кошторисної частини проекту:

- Згідно ДБН та нормативних документів.
- Кошторис погодити ПАТ "Тернопільміськгаз".

IV. Вихідні дані для проектування газових мереж внутрішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно врахувати таке:

Газовикористовуюче обладнання: ПГ, ~~ВНЕ~~, конвектори, котел з автоматикою безпеки та регулювання (згідно опитувального листа)
(непотрібне викреслити)

-Вимоги до приміщення кухні, паливної згідно ДБН.

-При наявності інженерних введів у підвальних приміщеннях виконати їх герметизацію.

2. Вимоги до точок приєднання та вузлів обліку природного газу третіх осіб (за їх наявності):

(зазначаються їх технічні характеристики, рекомендований типорозмір тощо)

3. Проект внутрішнього газопостачання, який передбачає підключення третіх осіб до газових мереж внутрішнього газопостачання Замовника, до початку їх будівництва необхідно погодити з

(зазначаються підрозділ Оператора ГРМ та його місцезнаходження)

V. Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу

1. Проектування комерційного вузла (вузлів) обліку природного газу та його складових має бути здійснено відповідно до законодавства та з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.

2. При проектуванні комерційного вузла обліку необхідно врахувати таке:

(зазначаються його технічні характеристики, рекомендований типорозмір, місце встановлення тощо)

3. Закупівля, монтаж та прийняття в експлуатацію вузла обліку забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок плати за приєднання Замовника.

4. Проекти газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання мають бути розроблені з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.

5. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов:

Приєднання новозбудованих газопроводів до діючих та введення в експлуатацію газового обладнання проводити тільки підрозділом ПАТ "Тернопільміськгаз".

6. Додатком до Технічних умов є ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку).

Дивись схему приєднання.

Технічні умови склав: Головний інженер Даткун В.В.

Телефон для консультацій: 22-00-60

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена Замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

Оператор ГРМ:
Головний інженер
ПАТ "Тернопільміськгаз"
Даткун В.В.

Тел. 22-00-60

(підпис, П.І.Б.)

Замовник:

Результат проєктування
Даткун В.В. Інж. В.В. Даткун
см. Технічний
Примітка: експерт
УПЦ-СТ
Тел.: _____

(підпис, П.І.Б.)

_____ 20__ року

_____ 20__ року