



**ДТЕК Дніпровські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
шосе Запорізьке, 22
м. Дніпро, 49107, Україна
тел.: +38 056 373-50 59
факс: +38 056 373 50 23

№ _____
На № _____ від _____

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок
№ 0050276426**

Додаток №1
до Договору про приєднання
до електричних мереж
системи розподілу
від 28.12.2020 року
№ 0050276426

Дата видачі 28.12.2020 року

**від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі / Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР (Категорія
замовника - Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган)**
(назва об'єкта та повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника:

вул. Набережна Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А, м. Дніпро, Україна, 490

Функціональне призначення об'єкта:

**капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та
від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі**

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: **2022 р.**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

- кВт

I категорія _____ кВт

II категорія _____ кВт

III категорія **-** кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої
дозволеної (приєднаної) потужності:

14,0 кВт:

I категорія **-** кВт

II категорія **-** кВт

III категорія **14,0 кВт**

Встановлена потужність електронагрівальних установок: _____ кВт

- електроопалення _____ кВт

- електроплити _____ кВт

- гаряче водопостачання _____ кВт

4. Джерело електропостачання:

ПС-35/10 кВ «Міська-4», ТП-419 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

5. Точка(и) забезпечення потужності:

шини-0,4 кВ РП-0,4 кВ ТП-419

6. Точка приєднання: **на відхідних клеммах дооблікового комутаційного апарата.**

Напруга в точці приєднання: **380 В**

7. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання
електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

2

- 1.1. Вимоги до проєктування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу: Не передбачені.
- 1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: Захист та автоматику, захист від коротких замикань та перевантажень виконати на базі діючої нормативно-технічної документації та згідно положень «Правил улаштування електроустановок».
- 1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: Не передбачені.
- 1.4. Вимоги до безпеки електропостачання: Згідно діючих норм та правил.
- 1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: Відповідно до умов ОСР/постачальника послуги комерційного обліку електричної енергії.
- 1.6. Приєднання електроустановки замовника здійснюється за умови дотримання обмежень, що встановлені статтею 27 Закону України "Про ринок електричної енергії", статтею 32 Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" та "Правилами охорони електричних мереж" (ПОЕМ).
- 1.7. Замовник зобов'язаний дотримуватись вимог ПОЕМ та Умов проведення робіт у межах охоронних зон електричних мереж, які є додатком до ПОЕМ.
- 1.8. Забороняється в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв виконувати будь-які дії (перелік яких наведений у п. 8 ПОЕМ), що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки.
- 1.9. У межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, без письмової згоди оператора систем розподілу, у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника, забороняється виконувати дії, перелік яких наведений у п. 9 ПОЕМ.
- 1.10. Замовник має право звернутися до оператора систем розподілу в порядку визначеному п.4.1.37. Кодексу систем розподілу із заявою про перенесення електромереж та інших об'єктів електроенергетики.

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення:

1.1.1. Будівництво ЛЕП-0,4 кВ та виконання інших заходів по приєднанню від точки забезпечення потужності до точки приєднання відповідно до технічних рішень.

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізолюваною нейтраллю тощо: Не передбачені.

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: Не передбачені.

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: Не передбачені.

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: Відсутня.

Виконавець послуг:

Замовник:

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Юридична адреса: 49107 м. Дніпро,
шосе Запорізьке, 22

Код ЄДРПОУ 23359034

Свідоцтво № 200054757

ІПН № 233590304026

Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР

49000 м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6

ЄДРПОУ 40506232

Контактний тел.: 0567909900

І.Ю. Кравець

(підпис, П. І. Б.)

20 __ року

Контактний тел.:

О.А. Кушвід

(підпис, П. І. Б.)

20 __ року

Примітка: Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

вик. провідний фахівець Альошина Тетяна